istniejąca tablica
TBp-budynek nr 7
przystosowana do plombowania

kWh

YLv3o 5x6mm2 w PCV Ø

Tablica licznikowa

1-FAZ kWh

nr mieszkania Budynek nr7

TM13 TM14 TM15 TM16 TM17 TM18 TM19 TM20

istniejaca TL-tablica licznikowa budynku nr 7

YLv3o 5x6mm2 w PCV Ø

TMx FR-25A PE

1 2300 W pralka, gniazda ogólne łazienka
2 900 W gniazda ogólne kuchnia
3 300 W gniazda ogólne łazienka
4 600 W gniazda ogólne pokój
5 1600 W zmywarka
6 1500 W podgrzewacz wody
DZ 30 W dzwonek
4x75W oświetlenie

Pi = 7230 W

BILANS MOCY TM
Pi = 7230 W
Kz = 0,8
Psz = 5784 W
Io = 17,1 A
cos fi = 0,93
przedlicznikowe Ib = 25 A

LY10mm2

Główna szyna uziemiająca

Fe-Zn20x3mm do uziomu

proj.. uzlom otokowy

LY10mm2

UKŁAD ZASILANIA SIECI TT

układ zasilania sieci odbiorczej TN-C-S
Ochrona od porażeń- szybkie wyłączenie zasilania

ZAKŁAD DOSPOSABIANIA NIEDZIAŁAJĄCEJ
JOWG Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 39,

BUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ NA DZ. NR. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/107 AL. KOŚCIUSZKI W DZIELNICY CENTR.

PROJEKTOWY PROJEKT BUDOWLANY

SKALA 1:100

BIELSKO-BIAŁA, AL. KOŚCIUSZKI

NR STRONY 4/IE