YLYŻO 5x6mm2 w PCV PT

TMx

FR-25A

PE

1 2300 W pralka, gniazda ogólne łazienka

2 900 W gniazda ogólne kuchnia

2 300 W gniazda ogólne łazienka

3 600 W gniazda ogólne pokój

4 1600 W zmywarka

5 1500 W podgrzewacz wody

6 30 W dzwonek

4x75W oświetlenie

Pi = 7230 W

BILANS MOCY TM
Pi = 7230 W
Kz = 0,8
Psz = 5784 W
Io = 17,1 A
cos fi = 0,93
przedlicznikowe Ib = 25 A

LY10mm2

YLY3o 5x6mm2 w PCV pt

Tablica licznikowa

1-FAZ
KWh

nr mieszkania
Budynek nr5

TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 TM7 TM8

istniejaca TL-tablica licznikowa budynku nr 5

Główna szyna uziemiająca

Fe-Zn20x3mm do uziomu

proj.. uziom otokowy

SDN, NEPLAST, NAP
nazwa kablowa

KWh

3

Istniejąca tablica
TBp-budynek nr 1
przystosowana do plombowania

YLYŻO 5x6mm2 w PCV PT

YLY5o 5x6mm2 w PCV pt

TM9 TM10 TM11 TM12

istniejaca TL-tablica licznikowa budynku nr 5a

UKŁAD ZASILANIA SIECI TT
układ zasilania sieci odbiorczej TN-C-S
Ochrona od porażeń- szybkie wyłączenie zasilania

ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEGO
43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszka I 20

PROJEKT BUDOWLANY

1:100

3/IE