

UWAGI:

1.Zaprojektowano uziom otokowy wykonany z płaskownika ocynkowanego Fe-Zn 25x4mm ułożony w ziemi na gł. 0,6m w odległości 2,0m od budynku
2.Na dachu należy wykonać zwody poziome niskie mocowane na uchwytach odstępowych do pokryć dachowych wykonanych dachówką
3.Do zwodów należy przyłączyć wszystkie elementy metalowe znajdujące się na dachu
4.Złącza kontrolne mocować na wysokości 0,6m od poziomu gruntu
5.rzewody odprowadzające prowadzić na uchwytach odstępowych

ARCHICONCEPT PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. MŁUSIŃSKICH 4 / 5 | 43-300 BIELSKO-BIAŁA | POLSKA
tel: +48501772124 e-mail: biuro@archiconcept.pl

INWESTOR:
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT:
REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1, 1a, 3, 5, 5a, 7 PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU - BIAŁEJ

DATA:
LISTOPAD 2015

TYTUŁ RYS:
STAN PROJEKTOWANY BUDYNKÓW 1, 1a, 3: RZUT DACHU - INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:
1:100

PROJEKTANT:
INŻ. ZDZISŁAW MAZUREK
UPR. BUD. NR EWID. BB 54/75

PODPIS:

NR RYS:
8/IE

NIEJSZE PRAWA ZASTRZEŻONE. ZABRONIONE JEST KOPIOWANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA