YLY2Y 5x6mm2 w PCV PT

TMx

FR-25A

PE

2300 W pralka, gniazda ogólne łazienka

900 W gniazda ogólne kuchnia

300 W gniazda ogólne łazienka

600 W gniazda ogólne pokój

1600 W zmywarka

1500 W podgrzewacz wody

30 W dzwonek

4x75W oświetlenie

Pi = 7230 W

BILANS MOCY TM
Pi = 7230 W
Kz = 0,8
Psz = 5784 W
Io = 17,1 A
cos fi = 0,93
przedlicznikowe Ib = 25 A

LY10mm2

TM13 TM14 TM15 TM16 TM17 TM18 TM19 TM20

Główna szyna uziemiająca

Fe-Zn20x3mm do uziomu

proj. uziom otokowy

RSN, RWD-AADR 16kA
napięcie sieciowe

kWh

Istniejąca tablica
TBp-budynek nr 3
przystosowana do plombowania

YLY2y 5x6mm2 w PCV PT

Tablica licznikowa

1-FAZ

kWh

Istniejaca TL-tabkica licznikowa budynku nr 1

UKŁAD ZASILANIA SIECI TT
układ zasilania sieci odbiorczej TN-C-S
Ochrona od porażeń- szybkie wyłączenie zasilania

SKALA:	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 43-600 Jaworzno ul. Lipowa 24	NUMER:
TEMAT:	
BUDYNKI PRZEZNACZONE WRAZ Z PRZYNALEŻNOŚCIĄ DO WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCI WE WSI LIPOWA, GM. I M. JAWORZNO	DATA:
TYTUŁ:	PROJEKT BUDOWLANY
SKALA:	1:1500
AUTOR: MGR. INŻ. ARCH. KAZIMIERZ KOTA	STRONA:
	2/6