YLY2O 5X6mm2 w PCV PT

TMx

FR-25A

PE

1-FAZ

1 2300 W pralka, gniazda ogólne łazienka

2 900 W gniazda ogólne kuchnia

3 300 W gniazda ogólne łazienka

4 600 W gniazda ogólne pokój

5 1600 W zmywarka

6 1500 W podgrzewacz wody

7 30 W dzwonek

8 4x75W oświetlenie

Pi = 7230 W

LY10mm2

LY10mm2

BILANS MOCY TM
Pi = 7230 W
Kz = 0,8
Psz = 5784 W
Io = 17,1 A
cos fi = 0,93

przedlicznikowe Ib = 25 A

YLY2o 5x6mm2 w PCV pt

Tablica licznikowa budynku nr 1 b

1-FAZ

kWh

TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 TM7 TM8

istniejaca TL-tablica licznikowa budynku nr 1

LY10mm2

Główna szyna uziemiająca budynku nr 1 b

Fe-Zn20x3mm do uziomu

proj.. uziom otokowy

istn. linia napowietrzna nN

istniejąca tablica TBp-budynek nr 1 przystosowana do plombowania

kWh

kWh

YLY2o 5x6mm2 w PCV pt

TM9 TM10 TM11 TM12

istniejaca TL-tabkica licznikowa budynku nr 1a

UKŁAD ZASILANIA SIECI TT

układ zasilania sieci odbiorczej TN-C-S
Ochrona od porażeń- szybkie wyłączenie zasilania

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26	skala: BRAK SKALI FORMAT: A3
TEMAT I PRZEDMIOTOWA WRAZ Z TYMCZASOWEGO/OKOLICZNOŚCIOWE PRZEŁĄCZENIA BIELGOSPODARCZYCH W B. ul. ul. S. S. No. 7 PIOTR SZ. KOSMARZEWSKIEGO W BIELSKU – BIAŁEJ	13/12/Pz/20
PROJEKTANT: mgr inż. PRZEMYSŁAW SZCZEPAŃSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 7/7/	PROJEKT BUDOWLANY
SPRAWDZAŁ: mgr inż. PRZEMYSŁAW SZCZEPAŃSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 7/7/	SKALA: 1:100
DATA: 13/12/2020 mgr inż. PRZEMYSŁAW SZCZEPAŃSKI	FORMAT: A3