BUDYNEK NR 5

BUDYNEK NR 5a

BUDYNEK NR 7



- Wypust oświetleniowy z oprawą dobrana przez inwestora IP24
- Wypust oświetleniowy z oprawą hermetyczną dobraną przez inwestora IP44
- Oprawa oświetlenia LED IP65 oświetlenie strychu
- Oprawa oświetlenia zewnetrznego IP65
- Czujnik ruchu dla oprawy oświetlenia zewnetrznego
- gniazdo wtykowe 230V nt IP24
- gniazdo wtykowe hermetyczne nt o IP44
- TL-Cz — Tablica licznikowe pt w obudowie PCV
- TMo — Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowe pt w obudowie PCV
- GSU, SU — Główna szyna uziemiająca i łokalne
- Sptv — Instalacja orurowania dla instalacji RTV
- zakończenie orurowania dla instalacji RTV w mieszkaniach puszką 80mm pt

UWAGI:
1.Instalację oświetleniowa wykonać przewodami YLYżo 750V o przekroju 1,5mm2 ułożonym w rurach ochronnych PCV pod tynkiem
2.Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YLYżo 750V o przekroju 2,5mm2 ułożonym w rurach ochronnych PCV pod tynkiem
3.Gniazda wtykowe montować na wysokosci 0,30m w pokojach i 0,9m w kuchni i łazience, wyłączniki na wys. 1,0m
4.Rozdzielnice TMx montować na wysokości 1,8m od podłogi
5.Rozdział energii poprzez tablice pomiarowo-rozdzielcze umieszczone w dodtychczasowej lokalizacji. Przyłącza do budynków z tablicami zabezpieczeń przedlicznikowych pozostawia się bez zmian
6 Obiekt przygotowano do zainstalowania instalacji Teleinformatycznej układając orurowanie pozwalające na zabudowę tych instalacji w przyszłosci.

UKŁAD ZASILANIA SIECI TT

układ zasilania sieci odbiorczej TN-C-S
Ochrona od porażeń- szybkie wyłączenie zasilania

ARCHICONCEPT PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. MILUSIŃSKICH 4 / 5 | 43-300 BIELSKO-BIAŁA | POLSKA
tel.: +48501772124 e-mail: biuro@archiconcept.pl

INWESTOR:
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT:
REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 1, 1a, 3, 5, 5a, 7 PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU - BIAŁEJ

DATA: **LISTOPAD 2015**

TYTUŁ RYS:
STAN PROJEKTOWANY BUDYNKÓW 5, 5a, 7:
RZUT PIĘTRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ORUROWANIA DLA INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH

FAZA PROJEKTU: **PROJEKT BUDOWLANY**

SKALA: **1:100**

PROJEKTANT:
INŻ. ZDZISŁAW MAZUREK
UPR, BUD, NR EWID, BB 54/75

PODPIS:

NR RYS: **10/IE**

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ZABRONIONE JAKIEKOLWIEK KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA