



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2018-08-08

OPINIA NR: 503B/2018

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w Bielsko-Biała przy Juliusza Słowackiego nr 6a m 7 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: ADM Pustostan

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU NR 2. NA PRZEWODZIE NALEŻY WYKONAĆ OTWÓR O WYM 14X21 I ZAMONTOWAĆ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ TEGO SAMEGO WYMIARU Z MOŻLIWOŚCIĄ ŚCIAgniĘCIA.
2. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA PIEC KUCHENNY, ZALECA SIĘ LIKWIDACJĘ.
3. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA KUCHENKĘ 4 PALNIKOWĄ GAZ SIEĆ.
4. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA PIECYK GAZOWY 1 FUNKCYJNY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU NR 8 WSPÓLNIE Z PIECYKIEM GAZOWYM 1 FUNKCYJNYM M 1, NIEPRAWIDŁOWO. PIECYK GAZOWY W LOKALU M 7 NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, OTWÓR PO PIECYKU NA PRZEWODZIE KOMINOWYM ZAMUROWAĆ.
5. DO POMIESZCZENIA ŁAZIENKI WYTYPOWANO WOLNY PRZEWÓD NR 11 DO PODŁĄCZENIA PIECYKA GAZOWEGO 1 FUNKCYJNEGO LUB 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO.
6. W PRZYPADKU MONTAŻU PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO NALEŻY ZAMONTOWAĆ WKŁAD KWASOODPORNY TYPU SPIRO O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA WYKONAĆ Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU, PRZEWÓD JEST ZAPYLONY W PRZYPADKU WYKONANIA ZACIĄGU Z SZACHTU MOŻE DOJŚĆ DO USZKODZENIA PIECA.
7. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU NR 15. NA PRZEWODZIE NALEŻY WYKONAĆ OTWÓR O WYMIARZE 14X21 I ZAMONTOWAĆ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ TEGO SAMEGO WYMIARU Z MOŻLIWOŚCIĄ ŚCIAgniĘCIA.
8. W DRZWIACH ŁAZIENKOWYCH NALEŻY WYKONAĆ NAWIEW O POW 220 CM.
9. POMIESZCZENIE WC POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU NR 5. NA PRZEWODZIE NALEŻY WYKONAĆ OTWÓR O WYMIARZE 14X21 I ZAMONTOWAĆ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ TEGO SAMEGO WYMIARU Z MOŻLIWOŚCIĄ ŚCIAgniĘCIA.
10. POKOJE POSIADAJĄ PIECE KAFLOWE, ZALECA SIĘ LIKWIDACJĘ PIECY.
11. LOKAL POSIADA OKNA DREWNIANE, PO WYMIANIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI OKIENNE.
12. W DNIU KONTROLI PRZEWODY DROŻNE.

Inne uwagi:

Mistrz Kominarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2930/03
tel. 606 366 526