

A- Kocioł gazowy kondensacyjny 2 funkcyjny o mocy 24 kW
G1- gazomierz g 4 o przepływie nominalnym 4,0 m3/h.
Zamontować w skrzynce gazowej
G2- Zawór odcinający gazowy dn25
G3- Filtr gazowy dn25
G4- Przewód elastyczny z zaworem 1/2"

instalacja gazowa z rur stalowych

Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku Białej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko - Biała
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
Branża:	Sanitarna
Temat:	Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sikornik 12A w Bielsku Białej

Projektował:	mgr. inż Seweryn Urbański	SLK/3876/POOS/11	specjalność instalacyjna	02.2019	
Sprawdziła:	mgr. inż Kamila Dziubek	SLK/2573/POOS/09	specjalność instalacyjna	02.2019	
ROZWINIĘCIE INSTALACJI GAZOWEJ				Skala: -/-	Nr rysunku **G3**