



Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Kochanowskiego 1,3, 5 i 7 w Bielsku-Białej” – Nr ZGM/DZ/59/2019/ADM

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

W odpowiedzi na pytania złożone w dniu 10 maja 2019r., dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Wykonawcę biorącego udział w niniejszym postępowaniu odpowiadam, że:

Treść pytania nr 1:

Jaką konkretnie wykładzinę PCW należy zastosować, prosimy podać konkretne jej parametry.

Odpowiedź nr 1:

Informuję, że w pomieszczeniach mieszkalnych należy położyć wykładzinę PCV o następujących parametrach:

- grubość całkowita wykładziny – min. 2,5 mm,
- grubość warstwy ścieralnej (użytkowej) – min. 0,15 mm (grupa ścieralności „T”),
- odporność na poślizg – DS.

Pytanie nr 2:

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne należy zastosować z płyty pełnej, czy plaster miodu?

Odpowiedź nr 2:

Odpowiadam, że w pomieszczeniach mieszkalnych należy zamontować drzwi płycinowe z wypełnieniem stabilizującym tzw. „plaster miodu”.

Pytanie nr 3:

Izolacyjność akustyczna w stolarce drzwiowej, należy przyjąć tylko w pozycjach DW, DZ1, DZ2 ?

Odpowiedź nr 3:

Odpowiadam, że izolacja akustyczna wymagana jest dla drzwi wejściowych do poszczególnych lokali mieszkalnych oraz dla poszczególnych drzwi wejściowych do budynku.

Pytanie nr 4:

Czy zewnętrzne przyłącze gazowe jest po stronie Wykonawcy, czy Zamawiającego?

Odpowiedź nr 4:

Informuje, że wykonanie zewnętrznego przyłącza gazowego leży w gestii Zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ udzielone odpowiedzi nie prowadzą do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a tym samym do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie powodują, że jest wymagany dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, **nie ulega kolejnemu przedłużeniu termin składania ofert**, który został już przedłużony w dniu 10.05.2019r.

W imieniu Zamawiającego

Ireneusz Kiecak
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej