



Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna  
43-450 Ustroń ul. Wantuły 47  
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894  
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1  
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897  
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustroń, 2017-01-19

## Opinia nr 00077/2017

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **43-300 Bielsko Biala** przy ulicy **Hallera 4** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Hallera 4**. Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza **Paweł Waszek** w celu: **ustalenia prawidłowości podłączenia**

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

**Podczas kontroli w mieszkaniu nr 3 stwierdzono, że:**

**pomieszczenie łazienki posiada sprawne przewody kominowe spalinowy oraz wentylacyjny, pomieszczenie kuchni posiada sprawny przewód kominowy wentylacyjny oraz wydmowy w którym podłączony jest trzon kuchenny. Trzon kuchenny uszkodzony należy wyremontować. W pokojach znajdują się piece pokojowe podłączone do drożnych przewodów kominowych wentylacyjnych.**

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii

Data opinii i podpis: .....



Uwagi:

Opiniopisowca:  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
Nr. bypl. 3075/13, Nr. upr. 0003/M  
Uprawnienia gaz. dozór i eksploatacja  
Nr D/140/159/14 Nr E/277/159/14  
Uprawnienia went. mech. dozór i eksploatacja  
Nr 2D/1440/354/14, 2E/1437/354/14

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia Prawidłowości wykonywania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.