



ZAKŁAD KOMINIARSKI - MARIUSZ CISEK
BIELSKO - BIAŁA, UL. KOMOROWICKA 4/9 TEL. 607-401-642

ZAKŁAD KOMINIARSKI
MARIUSZ CISEK
43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 4/9
tel. (0) 607 401 642
NIP 937-142-81-74 R-070733202

Bielsko-Biała dnia 15.02.2019

OPINIA Nr 4/2019.....

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń ogrzewczo - kominowych
w Bielsku-Białej..... ul. Wyspiańskiego..... Nr 12
dotyczącą mieszkania Nr 6. Piętro. Ob. Marek Pawełczyk
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrz a kominiarskiego
Ob. Mariusz Cisek..... w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

W obrębie pomieszczenia kuchenki brak wolnych przewodów kominowych
o którym można podłączyć kocioł CO gaz typu "Turbo"
Natomiast jest możliwość o istniejącego przewodu spalinowego po
piecyku PGW należy podłączyć zaustawiacz CO gaz typu "Turbo"
Wentylację pomieszczeń kuchni i kuchenki drożno sprężać
Obecnie pomieszczenie łazienki mieszkalnego opiewane są piecowni
na paliwo stałe 5 szt
Po wykonaniu podłączenia nowego urządzenia powiadomić
Zakład Kominiarski

(wymienić sposoby usunięcia wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe (od urządzeń gazowych) podlegają

Obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi: Podłączenie wymiennego zgody Wspólnoty mieszkaniowej
Zgodny Smolynski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym art. 62 Dz. U. nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Ustawę o
Ochronie p.poż. (Dz. U. Nr 81 poz. 351 z dnia 11.09.1991 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy Wykonawcze i
obowiązujące normy. Opinię sporządzoną w 2-ty egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1) Kierownik 2) A-A.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 27.02.2019r.

podpis ..Pawelczyk Marek

Opiniodawca

rejonowy Mistrz kominiarski


DYPL. MISTRZ KOMINIARSKI

Mariusz Cisek
nr dypl. 2498/99, nr upr. 0321
43-300 Bielsko-Biała
Warsztat - Biuro: ul. Komorowicka 8
tel. 607 401 642



Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna
43-450 Ustroń ul. Wantuły 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy



Opinia nr 00280/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku mieszkalny położonym w 43-300 Bielsko Biala przy ulicy Grunwaldzka 22b dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Grunwaldzkiej 22b**. Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza **Józef Waszek** w celu: **wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie**

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas kontroli przewodów kominowych w mieszkaniu nr 4 P. Marii Fusiek pracownicy Zachariasz Cieślar, Marcin Materna stwierdzili że, w łazience jest gazowy podgrzewacz na ciepłą wodę. Po zdemontowaniu gazowego podgrzewacza na ciepłą wodę w łazience można zamontować CO gaz zamkniętą komorą spalania i podłączyć do przewodu kominowego w którym obecnie podłączony jest w/w podgrzewacz na ciepłą wodę. Przewód kominowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym kwasoodpornym koncentrycznym. Pomieszczenie łazienki posiada wentylację wywiewną. Pomieszczenie kuchni posiada wentylację wywiewną. W mieszkaniu są trzy piece pokojowe kaflowe węglowe. W/w piece kaflowe węglowe należy odłączyć od przewodów kominowych i rozebrać.

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii

Data opinii i podpis: Fusiek M

26.02.2019

Uwagi:

MISTRZ KOMINIARSKI
Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Nr dypl. 0061/M
Upr. dypl. 0061/M
Nr 20/1442/354/14, 2E/1439/354/14

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia Prawidłowości