

ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-01-08

OPINIA NR: 13B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **PARTYZANTÓW nr 29 M 7** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **STANISŁAW CHROBAK**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA PIECYK GAZOWY 1 FUNKCYJNY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU SPALINOWEGO.
2. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO.
2. W CELU WYKONANIA OGRZEWANIA GAZOWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ISTNIEJĄCY PRZEWÓD SPALINOWY WKŁADEM KWASOODPORNYM O ŚR FI 80 TYPU SPIRO KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA DO PIECA WYKONAĆ Z KLATKI SCHODOWEJ.
3. INFORMUJEMY ŻE PRZEWÓD SPALINOWY POSIADA ZAŁAMANIA, PODCZAS MONTAŻU WKŁADU MOŻE WYSTĄPIĆ KONIECZNOŚĆ ROZKUCIA PRZEWODU KOMINOWEGO.
4. PO WYKONANIU PRAC NALEŻY ZAMONTOWAĆ PIEC GAZOWY 2 FUNKCYJNY KONDENSACYJNY. ORAZ NALEŻY ZGŁOSIĆ SO ODBIORU KOMINIARSKIEGO.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Jarosław Fajfrzyk
43-330 Wilamowice, ul. Bilczewskiego 5
NIP 937-121-13-51 tel. 606 366 526

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2930/03
tel. 606 366 526



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-01-16

OPINIA NR: 33B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **STEFANA BATOREGO nr 24 M 5** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ZBIGNIEW ZIMNOCH**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia


W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO.
2. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA PIECYK GAZOWY I FUNKCYJNY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU SPALINOWEGO.
3. ZEZWALA SIĘ WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCY PRZEWÓD SPALINOWY DO PODŁĄCZENIA PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO.
4. PRZEWÓD SPALINOWY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WKŁADEM KWASOODPORNYM O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA DO PIECA GAZOWEGO WYKONAĆ Z KLATKI SCHODOWEJ.
5. PO WYKONANIU PRAC ZGŁOSIĆ DO ODBIORU KOMINIARSKIEGO.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis: 

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

MISTRZ KOMINIARSKI
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2930/03
tel. 606 366 526