



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-01-26

OPINIA NR: 71B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Wzgórze nr 19 m9** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Stanisław Dudko**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Pomieszczenie łazienki posiada piec gazowy 1-funkcyjny podłączony do przewodu spalinowego.
2. Pomieszczenie łazienki nie posiada wentylacji grawitacyjnej, należy dobudować kompletny przewód z rur ocieplonych o średnicy fi-150 i wyprowadzić ponad dach, nie krótszy niż 2 mb od podłączeniu, na przewodzie należy zamontować kratkę o średnicy fi-150.
3. Obecny przewód spalinowy jest wykonany nieprawidłowo i nie nadaje się do użytkowania. Należy zdemontować obecny przewód spalinowy oraz dobudować przewód z rur kwasoodpornych powietrzno-spalinowych w pomieszczeniu łazienki.
4. Piece na paliwo stałe należy odłączyć od przewodów oraz zamurować otwory po podłączeniach.
5. Po wykonaniu w/w prac zezwala się na wymianę pieca gazowego 1-funkcyjnego na piec gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny.
6. Na dzień kontroli sprawdzone przewody drożne.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

MISTRZ KOMINIARSKI
Jarosław Fajfrzyk
Nr ul. 2930/03
tel. 606 366 526