



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2018-11-23

OPINIA NR: 745B/2018

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **MIECZYŁAWA MICHAŁOWICZA nr 9A M 2** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM PUSTOSTAN**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO. NA PRZEWODZIE W KUCHNI NALEŻY ZAMONTOWAĆ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ O WYM 14X21 Z MOŻLIWOŚCIĄ ŚCIĄGNIĘCIA.
2. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO. NA PRZEWODZIE W ŁAZIENCIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ O WYM 14X21 Z MOŻLIWOŚCIĄ ŚCIĄGNIĘCIA.
3. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA WOLNY PRZEWÓD SPALINOWY. PRZEWÓD ZEZWALA SIĘ WYKORZYSTAĆ DO PODŁĄCZENIA PIECA GAZOWEGO, 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO.
4. PRZEWÓD NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WKŁADEM KWASOODPORNYM O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA WYKONAĆ Z KORYTARZA.
5. POMIESZCZENIE POKOJU POSIADA PIEC KAFLOWY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU DYMOWEGO.
6. PO LIKWIDACJI PIECA NALEŻY ZAMUROWAĆ OTWÓR PO PIECU ORAZ PO DRZWICZKACH REWIZYJNYCH.
7. PO WYMIANIE OKIEN NALEŻY ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI OKIENNE.
8. W DNIU KONTROLI PRZEWODY DROŻNE.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominarski)

Mistrz Kominarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2930/03
tel. 606 366 526