

ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-03-20

OPINIA NR: 233B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **NMP KRÓLOWEJ POLSKI nr 7 M 17** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM PUSTOSTAN**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU KOMINOWEGO NR 9. NA PRZEWODZIE NALEŻY WYKONAĆ OTWÓR 14 X 21 I ZAMONTOWAĆ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ 14 X 21.
2. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU NR 5. NA PRZEWODZIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ O WYM 14 X 21.
3. POMIESZCZENIE POKOJU POSIADA PIEC KAFLOWY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU NR 2 WSPÓLNIE Z PIECEM KAFLOWYM M 28. ZALECA SIĘ LIKWIDACJĘ PIECA.
4. W CELU WYKONANIA OGRZEWANIA GAZOWEGO WYTYPOWANO PRZEWÓD KOMINOWY NR 1 DO PODŁĄCZENIA PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO.
5. PRZEWÓD SPALINOWY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WKŁADEM KWASOODPORNYM O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA WYKONAĆ Z KORYTARZA. ZALECA SIĘ MONTAŻ WKŁADU TYPU SPIRO.
6. PIEC GAZOWY NALEŻY ZAMONTOWAĆ W POMIESZCZENIU ŁAZIENKI.
7. LOKAL POSIADA OKNA PCV Z NAWIETRZAKAMI.
8. DRZWI ŁAZIENKOWE POSIADAJĄ NAWIEW O POW 220 CM.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca:

(uprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Jarosław Fajfrzyk

Nr upr. 2930/03

tel. 066 366 526

ULICA NMPKP 7/37 WEJSCIE DO BUDYKU

WYTYPOWANY DO PODŁĄCZENIA PIECA GAZOWEGO W LOKALU M 17

PIEC KAFLOWY M17 1P, PIEC KAFLOWY M28 2P

WENTYLACJA ŁAZIENKI M28 2P



WENTYLACJA KUCHNI M 17




KUCHNIA WĘGLOWA M1 PA



WENTYLACJA KUCHNI M37 3P



WENTYLACJA ŁAZIENKI M17 1P



Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upf. 2930/03
tel. 606 366 526