



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-03-04

OPINIA NR: 188B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr 9 M 5** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM PUSTOSTAN**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO, NA PRZEWODZIE WYKONAĆ OTWÓR 14 X 21 I ZAMONTOWAĆ KRATKĘ TEGO SAMEGO WYMIARU.
2. POMIESZCZENIE POSIADA KUCHENKĘ GAZOWĄ 4 PALNIKOWĄ GAZ SIEĆ.
3. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO, NA PRZEWODZIE WYKONAĆ OTWÓR 14 X 21 I ZAMONTOWAĆ KRATKĘ TEGO SAMEGO WYMIARU.
4. W SUFICIE WYKONANY JEST OTWÓR KTÓRY ZALECA SIĘ WYKORZYSTAĆ DO DOBUDOWY PRZEWODU POWIETRZNO SPALINOWEGO KTÓRY POSŁUŻY DO PODŁĄCZENIA PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO.
5. POMIESZCZENIE POKOJU POSIADA PIEC KAFLOWY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU DYMOWEGO, W PRZYPADKU POZOSTAWIENIA PIECA PIEC NALEŻY WYREMONTOWAĆ ORAZ WYKONAĆ NAWIEW Z ZEWNĄTRZ. ZALECA SIĘ LIKWIDACJĘ PIECA I WYKONANIE OGRZEWANIA GAZOWEGO.
6. LOKAL POSIADA OKNA PCV Z NAWIETRZAKAMI.
7. W DNIU KONTROLI PRZEWODY DROŻNE.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr/2930/03
tel 606 366 526