

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności dotyczące konstrukcji wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

UWAGA! Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi instalacji elektrycznej,sanitarnej,grzewczej,wentylacji i konstrukcji

UWAGI:

- INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ Z RURTECEflex PE-xc LUB MIEDZIANYCH ROZPOROWADZONYCH W WARSTWACH PODŁOGOWYCH LUB ŚCIANACH W OTULINIE Z PIANKI IZOLACYJNEJ
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ STROPY I ŚCIANY STOSOWAĆ RURY OCHRONNE STALOWE LUB PCV O DN O 20mm WIEKSZYM OD PROWADZONEJ INSTALACJI
- NA POCZĄTKU PIONÓW ZAMONTOWAĆ ZAWÓRY PODPIONOWE ODCINAJĄCE
- NA KOŃCU PIONÓW ZAMONTOWAĆ ZAWÓR SAMOODPOWIETRZAJĄCY Ø6mm POPRZEDZONY ZAWOREM 2xØ15mm
- PIONY WYKONAC W BRUZDACH W ŚCIANIE
- ZASILANIE I POWRÓT (NIE OPISANE) ROZDZIELACZY WYK. Z RUR Ø22
- ZASILANIE I POWRÓT (NIE OPISANE) GRZEJNIKÓW WYK. Z RUR Ø15
- POD KUCHNIĄ ORAZ W KOŁO NA SZEROKOŚCI 1,0m WYKONAĆ STREFĘ Z MATERIAŁU NIEPALNEGO NP. BLACHA STALOWA.

A&E
Architektura i Ekonomia
DANIEL BOGACKI
architekt & master in industrial location and development
ul. Ofiar Oświęcimskich 26/1, PL 58–105 Swidnica tel. +48 515 317 110
e – mail : biuro.bd@onet.eu , architekturaiekonomia@yahoo.pl , NIP 647–100–79–73 Regon 272724069

1	nazwa i ades zamierzenia inwestycyjnego	Projekt budowlany przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego socjalnego przy ul. Żywieckiej 131 w Bielsku Białej dz. 319/35
2	tytuł (nazwa), skala i numer rysunku	RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O. w skali 1/50 nr rys. IS 9
3	imię i nazwisko projektanta, specjalność i numer uprawnień budowlanych, data i podpis	mgr inż. PAWEŁ WOJCIK , uprawnienia nr NBGP.V–7342/3/11/97 DOŚ/IS/1699/01