



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-01-29

OPINIA NR: 79B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Słowackiego nr 69 m7** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Pomieszczenie łazienki posiada wentylację grawitacyjną podłączoną do przewodu wentylacyjnego. Należy zamontować trójnik na podłączeniu, obecnie jest kolano wykonane z rury spiro. Na przewodzie zamontowana jest nasada typu rotowent. Nasadę należy zlikwidować i zamontować nasadę typu H.
2. Pomieszczenie łazienki posiada piec gazowy 1-funkcyjny podłączony do przewodu spalinowego zabezpieczonego wkładem kwasoodpornym. W obecnym wkładzie należy zamontować wkład kwasoodporny o średnicy fi-80 który posłuży jako wyrzut spalin.
3. Należy rozebrać 2 piece kaflowe i zamurować otwory po podłączeniu.
4. Po w/w robotach zezwala się na podłączenie piec gazowego 2-funkcyjnego w łazience.
5. Na dzień kontroli sprawdzone przewody drożne, ciąg dopuszczający.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2930/03
tel. 606/366 526



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-01-24

OPINIA NR: 58B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Bohaterów Westerplatte nr 21 m6** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną podłączona do przewodu wentylacyjnego
2. Pomieszczenie kuchni posiada piec gazowy 1-funkcyjnego podłączony do przewodu spalinowego wykonanego z rur azbestowych.
3. Zezwala się na wymianę pieca gazowego na piec gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny. Piec należy podłączyć do obecnego przewodu spalinowego. Obecny przewód spalinowy należy zabezpieczyć wkładem kwasoodpornym powietrzno-spalinowym oraz podwyższyć przewód o 1mb ponad dachem.
4. Lokal posiada piec kaflowy podłączony do przewodu dymowego. Należy rozebrać piec kaflowy i замуrować otwór po podłączeniu.
5. Na dzień kontroli przewody drożne, ciąg dopuszczający.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominarski)

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

MISTRZ KOMINIARSKI
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr./2930/03
tel. 606 366 526



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-01-23

OPINIA NR: 53B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **KARPACKA** nr **7 M 3** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POKÓJ NR 1 POSIADA PIEC KAFLOWY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU KOMINOWEGO, PO ODŁĄCZENIU PIECA ZEZWALA SIĘ WYKORZYSTAĆ PRZEWÓD KOMINOWY DO PODŁĄCZENIA PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO.
2. PRZEWÓD KOMINOWY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WKŁADEM KWASOODPORNYM O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA WYKONAĆ Z KLATKI KORYTARZA, LUB Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU.
3. POKÓJ NR 2 POSIADA PIEC KAFLOWY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU KOMINOWEGO, PO ODŁĄCZENIU PIECA ZEZWALA SIĘ WYKORZYSTAĆ PRZEWÓD KOMINOWY DO PODŁĄCZENIA WENTYLACJI W SALONIE Z ANEKSEM KUCHENNYM. PRZEWÓD JEST PODWYŻSZONY RURĄ O 1 M/B, RURĘ NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ I ZAMONTOWAĆ NASADĘ TYPU H Z REWIZJĄ, NASADĘ ZAMONTOWAĆ PONIŻEJ PRZEWODÓW DYMOWYCH CO ZAPOBIEGNIE ZACIĄGANIU DYMU DO WENTYLACJI.
4. PO WYKONANIU PRAC NALEŻY ZAMONTOWAĆ PIEC GAZOWY 2 FUNKCYJNY KONDENSACYJNY W POMIESZCZENIU PRZEDPOKOJU.
5. W DNIU KONTROLI PRZEWODY DROŻNE, PO WYKONANIU PRAC ZGŁOSIĆ DO ODBIORU KOMINIARSKIEGO.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Cyganek

Opiniodawca:

(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2930/03
tel. 899 898 826



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-02-07

OPINIA NR: 129B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Żwirki i Wigury nr 5 m7** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną podłączoną do przewodu wentylacyjnego.
2. Pomieszczenie pokoju 1 posiada piec kaflowy podłączony do przewodu dymowego, piec należy rozebrać i zamurować otwór po podłączeniu. Przewód należy zabezpieczyć wkładem kwasoodpornym powietrzno-spalinowym i wykorzystać jako przewód spalinowy do pieca gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego.
3. Pomieszczenie pokoju 2 posiada piec kaflowy podłączony do przewodu dymowego, piec należy rozebrać i zamurować otwór po podłączeniu.
4. Po w/w robotach zezwala się na podłączenie piec gazowy 2-funkcyjnego kondensacyjnego w kuchni do przewodu spalinowego.
5. Na dzień kontroli sprawdzone przewody drożne, ciąg dopuszczający.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca:

(uprawniony mistrz kominarski)

Jarosław Fajfrzyk

Nr upr./2930/03

tel. 606 366 526