



*Bielsko-Biała, dn. 07 sierpnia 2019r.*

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/130/2019/ADM prowadzonym w celu  
udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania**

**„Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Pocztowej 30 w Bielsku-Białej,  
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuję w imieniu Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, odpowiedzi na pytania otrzymane w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/130/2019/ADM.

**1. Pytanie 1-**

*W imieniu firmy (...) uprzejmie proszę o sprecyzowanie zakresu zamówienia:*

- 1) czy chodzi o wszystkie lokale wymienione w opinii kominiarskiej tj. 7 mieszkań.*
- 2) czy w budynku jest instalacja gazowa (kurek główny).*
- 3) czy projekt ma objąć dostosowanie i wykonanie nowych przewodów spalinowych i wentylacji grawitacyjnej do pomieszczeń tego wymagających (wg opinii kominiarskiej).*

**Odpowiedź –**

- 1) w opinii jest wykazana numeracja mieszkań do 7 numerów. W budynku faktycznie jest 5 lokali mieszkalnych, nie ma lokalu nr 6. Opinia w tym zakresie została sprostowana i stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
- 2) w budynku brak jest instalacji gazowej – przyłącze gazowe i zwór gazowy główny PGNiG wykona na podstawie odrębnej umowy,
- 3) projekt ma objąć dostosowanie istniejących grawitacyjnych przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz wykonanie nowych zgodnie z opinią kominiarską.

## 2. Pytanie 2-

*proszę o wyjaśnienie czy temat dotyczy tylko instalacji gazowej ( SIWZ ) , czy łącznie instalacja gazowa z instalacją CO, co sugeruje tytuł tematu: instalacja CO.*

### **Odpowiedź –**

Zgodnie z treścią Rozdziału II ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Pocztowej 30 wraz z doprowadzeniem instalacji gazu do lokali, wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji C.O. dla lokali (zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe).

### Załącznik:

opinia kominiarska nr 473B/2019 z dnia 07.08.2019r.

W imieniu Zamawiającego

Ireneusz Kiecak

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej