



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-05-24

OPINIA NR: 347B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Batorego nr 23 M4** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Ewa Gdańska**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Zezwala się na podłączenie kotła gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego w pomieszczeniu łazienki do istniejącego przewodu spalinowego po piecyku gazowym 1-funkcyjnym.

Przewód spalinowy do kotła gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego należy zabezpieczyć wkładem kominowym powietrznospalinowym.

Pomieszczenie łazienki posiada wentylację grawitacyjną. Wentylację łazienki należy zakończyć nasadą H na koronie komina.

Wyprowadzenie spalin z kotła gazowego należy wyprowadzić ponad wentylację o 0,5 metra ponad nasadę H

Należy powiększyć nawiew w drzwiach łazienki do wymiarów 220 cm. kwadratowych.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis: ...*Gdańska*...

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2930/03
tel. 06 666 526