



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-04-18

OPINIA NR: 280B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **JANA SOBIESKIEGO** nr **45 M 5** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM PUSTOSTAN**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO, NA PRZEWODZIE ZAMONTOWANE SĄ DRZWICZKI REWIZYJNE.
2. W POMIESZCZENIU ŁAZIENKI ZAMONTOWANY JEST PRZEWÓD POWIETRZNO SPALINOWY Z RURY KWASOODPORNEJ, ZEZWALA SIĘ PODŁĄCZYĆ PIEC GAZOWY 2 FUNKCYJNY KONDENSACYJNY W POMIESZCZENIU ŁAZIENKI.
3. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNĄ, PRZEWÓD KOMINOWY ZNAJDUJE SIĘ W POMIESZCZENIU ŁAZIENKI. POMIESZCZENIE KUCHNI Z PRZEWODEM KOMINOWYM POŁĄCZONO ŁĄCZNIKIEM.
4. PRZEWÓD WENTYLACYJNY OD POMIESZCZENIA KUCHNI JEST USZKODZONY, NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ ISTNIEJĄCY PRZEWÓD KOMINOWY I DOBUDOWAĆ NOWY W POMIESZCZENIU KUCHNI. PRZEWÓD NALEŻY DOBUDOWAĆ Z RURY OCIEPLONEJ O ŚR FI 150 NA PRZEWODZIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ KOMPLETNY ODSTOJNIK WRAZ Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ. PRZEWÓD PONAD DACHEM WYPROWADZIĆ O 1,5 M/B I ZAKOŃCZYĆ NASADĄ TYPU H Z REWIZJĄ.
5. LOKAL POSIADA OKNA PCV Z NAWIETRZAKAMI OKIENNYMI. NALEŻY WYFREZOWAĆ NOWE OTWORY POD NAWIETRZAKI, PONIEWAŻ OBECNE SĄ ZA MAŁE.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 280B/19
tel. 060 666 526