



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK  
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5  
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE; 2019-04-23

### OPINIA NR: 291B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w BIELSKO-BIAŁA przy MIECZYŚŁAWA MICHAŁOWICZA nr 43 M 1 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: ADM PUSTOSTAN

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO, NA PRZEWODZIE NALEŻY WYKONAĆ OTWÓR 14 X 21 I ZAMONTOWAĆ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ TEGO SAMEGO WYMIARU.
2. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA PRZEWÓD SPALINOWY, ZEZWALA SIĘ WYKORZYSTAĆ PRZEWÓD DO PODŁĄCZENIA PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO.
3. PRZEWÓD SPALINOWY ZABEZPIECZYĆ WKŁADEM KWASOODPORNYM O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA WYKONAĆ Z SZACHTU KOMINOWEGO. PRZEWÓD NALEŻY WYPROWADZIĆ PONAD DACHEM RURĄ KWASOODPORNĄ OCIEPLONĄ POWIETRZNO SPALINOWĄ POWYŻEJ ISTNIEJĄCYCH RUR O MIN 0,5 M/B
4. POMIESZCZENIE POKOJU POSIADA PIEC KAFLOWY ELEKTRYCZNY, ZALECA SIĘ LIKWIDACJE.
5. LOKAŁ POSIADA OKNA DREWNIANE, PO WYMIANIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI OKIENNE.
6. LOKAŁ POSIADA WYDZIELONY PRYSZNIC W KUCHNI, NALEŻY POZOSTAWIĆ PRZESTRZEŃ POMIĘDZY ŚCIANKĄ DZIAŁOWĄ A SUFITEM.
7. W DNIU KONTROLI PRZEWODY DROŻNE.

#### Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia

Opiniodawca:

(uprawniony mistrz kominiarski)

Mistrz Kominiarski

Jarosław Fajfrzyk

Nr upr./2930/03

tel. 508 306 526