



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-01-26

OPINIA NR: 71B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku mieszkalny położonym w Bielsko-Biała przy Wzgórze nr-19 m9 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Stanisław Dudko

sporządzoną przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Pomieszczenie łazienki posiada piec gazowy 1-funkcyjny podłączony do przewodu spalinowego.
2. Pomieszczenie łazienki nie posiada wentylacji grawitacyjnej, należy dobudować kompletny przewód z rur ocieplonych o średnicy fi-150 i wyprowadzić ponad dach, nie krótszy niż 2 mb od podłączeniu, na przewodzie należy zamontować kratkę o średnicy fi-150.
3. Obecny przewód spalinowy jest wykonany nieprawidłowo i nie nadaje się do użytkowania. Należy zdemontować obecny przewód spalinowy oraz dobudować przewód z rur kwasoodpornych powietrzno-spalinowych w pomieszczeniu łazienki.
4. Piec na paliwo stałe należy odłączyć od przewodów oraz zamurować otwory po podłączeniach.
5. Po wykonaniu w/w prac zezwala się na wymianę pieca gazowego 1-funkcyjnego na piec gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny.
6. Na dzień kontroli sprawdzone przewody drożne.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi:

- I. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

MISTRZ KOMINIARSKI
Jarosław Fajfrzyk
Nr. ul. 2930/03
tel. 606 366 526



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-01-25

OPINIA NR: 64B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Czajkowskiego nr 5 m1** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Prokopczyk Małgorzata**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Podczas kontroli kominiarskiej stwierdzono ,że pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną.
2. Pomieszczenie pokoju posiada piec kaflowy podłączony do przewodu dymowego. Piec kaflowy należy rozebrać i zamurować otwór po podłączeniu.
3. Ze względu na brak możliwości wytypowania wolnego przewodu do pomieszczenia kuchni, należy wykorzystać były przewód dymowy z pokoju po piecu kaflowym jako przewód spalinowy. Przewód należy zabezpieczyć wkładem powietrzno-spalinowym oraz wykonać podłączenie przez ścianę do kuchni w taki sposób aby piec gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny znajdował się w kuchni.
4. W razie ściągnięcia przewodu należy wykonać rozkucie.
5. Po wykonaniu w/w prac zezwala się na podłączenie piec gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego w kuchni.
6. Na dzień kontroli sprawdzone przewody drożne, ciąg dopuszczający.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

MISTRZ KOMINIARSKI
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2430/03
tel. 606/366 526



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-02-25

OPINIA NR: 174B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Solna nr 12a M1** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Jarek Anna**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Pomieszczenie łazienki posiada wentylację grawitacyjną oraz piecyk gazowy 1-funkcyjny podłączony do przewodu spalinowego.
Należy podłączyć kocioł gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny w pomieszczeniu łazienki do przewodu spalinowego po piecyku 1-funkcyjnym.
Przewód spalinowy pod kocioł gazowy 2-funkcyjny należy zabezpieczyć wkładem kominowym kwasoodpornym powietrzno spalinowym.
Mieszkanie posiada 4 piece kaflowe.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis: *Anna Jarek*

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2530/03
tel. 606 366 526



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-07-15

OPINIA NR: 435B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Sobieskiego nr 62 M3a** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Suchy Daniela**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Opinia wstępna
Pomieszczenie łazienki posiada wentylację grawitacyjną oraz piecyk gazowy 1-funkcyjny podłączony do przewodu spalinowego.
Zaleca się podłączenie kotła gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego w pomieszczeniu łazienki w miejsce piecyka gazowego 1-funkcyjnego. Przewód kominowy pod kocioł gazowy 2-funkcyjny należy zabezpieczyć wkładem kominowym powietrzno spalinowym i wyprowadzić go ponad dach. Należy zdemontować istniejącą wentylację łazienki i w miejsce byłej wentylacji należy dobudować przewód wentylacyjny z wkładów kominowych ocieplonych o sr.fi.150. Na przewód wentylacyjny łazienki należy zamontować nasadę H.
Dobudowany przewód wentylacji łazienki zakończyć skraplaczem.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2930/03
tel. 606 366 526