


B-NR.5183.305.2018.KJ  
RPW 5662/2018

Bielsko-Biała, dnia

15 -05- 2018



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
Administracja Domów Mieszkalnych  
Bielsko – Biała, ul. Krasińskiego 5

**Dotyczy:** wydania opinii konserwatorskiej w sprawie wymiany stolarki drzwiowej, zabytkowej do mieszkania nr 2 na nową w budynku przy ul. Cieszyńskiej 46 w Bielsku – Białej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku – Białej po zapoznaniu się z Państwa wnioskiem, znak ADM/1179/2018/WS, złożonym w dniu 13.04.2018 r. w w/w sprawie, oraz po zapoznaniu się z przedłożonym zdjęciem, na którym widoczna jest planowana do wymiany stolarka drzwiowa, **opiniuje negatywnie** planowaną jej wymianę i podaje następujące warunki konserwatorskie, zgodnie z art.27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2017, poz. 2187 z późn. zmianami):

- oryginalną stolarkę drzwiową, dwuskrzydłową płycinową w profilowanych framugach należy zachować i poddać konserwacji,
- usunąć wtórne powłoki malarskie i sprawdzić pierwotną kolorystykę,
- uzupełnić ubytki za pomocą wstawek, kitów,
- istnieje możliwość wyfrezowania drzwi w celu wprowadzenia dodatkowych uszczelk izolacyjnych,
- całość malować zgodnie z pierwotną kolorystyką z użyciem farb wodnych.
- na podobnych zasadach postępować z pozostałą zabytkową stolarką drzwiową do innych mieszkań.

Z dniem 01 czerwca 2015 r. budynek przy ul. Cieszyńskiej 46 w Bielsku-Białej, został włączony do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Informujemy, że zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ww. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, właściciel lub posiadacz zabytku (...) znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków jest zobowiązany zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o:

- 1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia,
- 2) zagrożeniu dla zabytku niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zagrożenia,
- 4) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości.

Nie dopełnienie ww. obowiązków może skutkować nałożeniem kary pieniężnej (art. 107a ust. 1 cytowanej ustawy).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up.  
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORIA ZABYTKÓW  
Kierownik Delegatury  
mgr Jacek Kunior

B-NR.5183.348.2019.KJ  
RPW 6280/2019

Bielsko-Biała, dnia 11. 06. 2019



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
Administracja Domów Mieszkalnych  
43-430 Bielsko – Biała, ul. Krasińskiego 5**

Dotyczy: wydania opinii konserwatorskiej w sprawie możliwości wymiany jednej kwatery (przeszkłonej) w stolarcie drzwiowej w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku – Białej, na taką z możliwością jej uchylania, celem przewietrzenia klatki schodowej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku – Białej po zapoznaniu się z Państwa wnioskiem, złożonym w dniu 09.04.2019 r., znak ADM/1524/2019/ADP w w/w sprawie, oraz po zapoznaniu się ze zdjęciem pokazującym rzeczową stolarkę drzwiową, opiniuje pozytywnie możliwość wprowadzenie jednej uchylnej kwatery w drzwiach, przy zachowaniu odpowiednich proporcji oraz ozdobnej kraty z metaloplastyki, będzie wykonana z drewna i dopasowana kolorystycznie do całości.

Dom zbudowany kon. XVIII w., zaznaczony na planie katastralnym z 1836 r. Przebudowany jako kamienica z ukształtowaniem obecnej bryły i elewacji w II poł. XIX w. Historyzm. Dwupiętrowa, podpiwniczona z piętrem strychowym. Dach wysoki, trójspadowy z parą lukarn w połaci od pl. Chrobrego, przy dachu kuta balustrada. Elewacje: skromny wystrój architektoniczny, historyzujący. Sień: sklepienie kolebkowe ze stykającymi się lunetami o podciętych splywach, kon. XVIII w. Klatka schodowa zabiegowa, półleptyczna.

Kamienica przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Białej stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.08.1976r., KL.IV.5340/1/76, A - 1/76 i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej.

Z dniem 01 czerwca 2015 r. budynek przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Białej, został włączony do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej, a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Z up.  
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTKÓW  
Kierownik Delegatury  
mgr Jacek Konior

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a KJ

*P. Godek*

Bielsko-Biała, dnia

30. 05. 2019

B-NR.5183.312.2019.KJ  
RPW 4619/2019

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - ADM	
Wpł. dnia	2019 -06- 04
L.dz.....	<i>22/2</i> Zał.....

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej**  
**Administracja Domów Mieszkalnych**  
**43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 5.**

Dotyczy: opinii w sprawie wymiany/remontu stolarki drzwiowej prowadzącej do budynku przy ul. Damrota 9 w Bielsku-Białej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu pisma Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Administracja Domów Mieszkalnych w Bielsku Białej, znak ADM/737/2019/PSZ, złożonego w dniu 14.03.2019 r., dotyczącego wydania opinii w ww. sprawie, oraz po zapoznaniu się z załączonym zdjęciem stolarki drzwiowej, podaje następujące warunki zgodnie z art.27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.2067 wraz z późn. zm.):

- oryginalną stolarkę drzwiową należy zachować,
- oczyścić ją z wtórnych warstw malarskich, ocenić stan zachowania drewna i w miejscach ubytków wprowadzić wstawki. Całość malować farbą do drewna lekko transparentną na mat, w kolorystyce zgodnej z pierwotną (sprawdzić podczas ściągania warstw jaka była pierwotna). Dopuszcza się także możliwość wyfrezowania skrzydeł celem wprowadzenia odpowiedniej uszczelki.

Z dniem 01 czerwca 2015 r. budynek przy ul. Damrota 9 w Bielsku-Białej, został włączony do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej, a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Z up.  
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTEKÓW  
Starszy Inspektor

*mgr Mariusz Godek*

**Otrzymują:**

1. Adresat.
2. a/a.



B – NR.5183.403.2019.KJ  
RPW 9057/2019

P. Grzeg

Bielsko – Biała, dnia



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
Administracja Domów Mieszkalnych  
ul. Krasińskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała**

Dotyczy: opinii w sprawie możliwości wymiany drzwi wejściowych do lokalu nr 1 w budynku przy ul. Piotra Skargi 1 w Bielsku-Białej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku – Białej po zapoznaniu się z wnioskiem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Administracji Domów Mieszkalnych, złożonym w dniu 22.05.2019 r., znak ADM/1887/2019/PSZ w ww. sprawie, jak również załączonymi do wniosku zdjęciami przedmiotowej stolarki, podaje następujące warunki zgodnie z art.27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.2067 wraz z późn. zm.):

- dopuszcza się wymianę stolarki drzwiowej – skrzydło wewnętrzne bezstylowe,
- należy zachować stolarkę drzwiową – skrzydło zewnętrzne – płycinową i poddać remontowi/konserwacji z możliwością wyfrezowania w celu wprowadzenia dodatkowych uszczelek,
- natomiast jeżeli stan techniczny stolarki nie pozwala na jej remont, gdyż jest bardzo zużyta (czego nie widać na załączonych zdjęciach) można wymienić ją na nową analogiczna jak istniejąca – płycinowa.

Z dniem 01.06.2015 r. budynek przy ul. Piotra Skargi 1/Cieszyńska 44 w Bielsku – Białej, został włączony do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Kamienica zbudowana dla Moritza i Marie Fuchs w 1905 r. proj. Jüttner & Bolek w stylu secesji. Dwuskrzydłowa ze ściętym narożnikiem. Dwupiętrowa, podpiwniczona (częściowo suterena). Dachy dwuspadowe, dekoracyjne kominy ceglane. W elewacjach ulicznych (niewłaściwe malowanie farbą emulsyjną) bogaty wystrój architektoniczno-sztukatorski (fryzy, wieńce), cokół kamienny (rustyka dzika niewłaściwa kolorystyka jw.) stolarka bramy wejściowe historyzująca, dwuskrzydłowa, płycinowa, z dekoracyjną snycerką, przeszklona, z secesyjnymi kratami; stolarka okienna dwu – i trójskrzydłowa ze ślemieniem, w okienkach piwnicznych częściowo zachowane wielokwaterowe podziały. Sień: strop ujęty gzymsem: ściany o artykulacji płycinowej, ze stiukowym fryzem secesyjnym o motywach kwiatowych, posadzka ceramiczna o secesyjnym wzorze, stopnie kamienne, w przeszklonej ścianie drewnianej z nadświetlem dwuskrzydłowe drzwi wahadłowe. Klatka schodowa dwubiegowa, stopnie ze sztucznego kamienia, balustrada kuta z poręczą drewnianą, posadzki ceramiczne; stolarka okien dwuskrzydłowa ze ślemieniem, sześciokwaterowa; stolarka drzwi na ganki podwórzowe dwuskrzydłowa z nadświetlem, przeszklona; w mieszkaniach częściowo zachowana stolarka drzwiowa dwuskrzydłowa, dekoracyjnie przeszklona oraz dwuskrzydłowa z nadświetlem.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a KJ

Z up.  
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTEKÓW  
Kierownik Delegatury  
mgr Jacek Konior

Bielsko-Biała, dnia 21. 11. 2018

B-NR.5183.799.2018.KJ  
RPW 18985/2018

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
ADM  
Wiel.  
dn. 23. 11. 2018

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej  
Administracja Domów Mieszkalnych  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 5.

Dotyczy: opinii w sprawie wymiany stolarki drzwiowej prowadzącej do mieszkania nr 1 w budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 16 w Bielsku-Białej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu pisma Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Administracja Domów Mieszkalnych w Bielsku Białej, znak ADM/3987/2018/PSZ, złożonego w dniu 05.11.2018 r., dotyczącego wydania opinii w sprawie wymiany stolarki drzwiowej prowadzącej do mieszkania nr 1 w budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 16 w Bielsku-Białej, oraz po zapoznaniu się z załączonym zdjęciem stolarki drzwiowej, podaje następujące warunki zgodnie z art.27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.2067):

- najlepiej aby oryginalną stolarkę drzwiową zachować,
- oczyścić ją z wtórnych warstw malarskich, ocenić stan zachowania drewna i w miejscach ubytków wprowadzić wstawki. Całość malować lakierobejcą. Dopuszcza się także możliwość wyfrezowania skrzydeł celem wprowadzenia odpowiedniej uszczelki,
- ewentualnie jeżeli stan zachowania drewna byłby bardzo zły co wiązałoby się z dużą wymianą materiału, dopuszcza się jej wymianę na zasadzie odtworzenia w materiale jakim jest drewno, na zasadzie dokładnego odwzorowania nowej stolarki drzwiowej na podstawie istniejącej.

Kamienica zbudowana dla Josef Luxa w 1905 r. w stylu późnego historyzmu. Dwupiętrowa z suteroną; dach dwuspadowy, niski, kryty papą. Fasada z wystrojem architektonicznym; cokół kamienny; lico parteru tynkowane, na piętrach ceglane z tynkowanym detalem; kotwy stalowe; stolarka okienna dwuskrzydłowa ze ślemieniem, czterokwaterowa. Wejście w elewacji bocznej przez werandę drewnianą z dekoracyjnym detalem, nakrytą daszkiem pulpityowym; wejście poprzedzone kamiennymi stopniami; stolarka drzwi wejściowych dwuskrzydłowa z nadświetlem, płycinowa, przeszklona z kutymi kratami. Klatka schodowa dwubiegowa: stopnie kamienne, balustrada kuta (ze słupkiem kamiennym), z drewnianą poręczą posadzki ze sztucznego kamienia w układzie szachownicowym. Stolarka drzwiowa w wyjściach na ganki podwórzowe przeszklona; stolarka drzwi do mieszkań dwuskrzydłowa, płycinowa w profilowanych futrynach.

Z dniem 01 czerwca 2015 r. budynek przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 16 w Bielsku-Białej, został włączony do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej, a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Z up.  
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORIA ZABYTEKÓW  
Kierownik Delegatury  
mgr Jacek Konior

**Otrzymują:**

1. Adresat.
2. a/a.



Wojewódzki  
Urząd Ochrony Zabytków  
w Katowicach  
Delegatura w Bielsku-Białej  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6  
tel./fax 812-37-74  
B-NR.5183.203.2019.KJ  
RPW 3113/2019

*p. Swen*

Bielsko-Biała, dnia

10. 04. 2019

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Bielsku-Białej - ADM

Wpl.  
dnia 2019 - 04 - 15

L. dz. .... Zł. ....

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej**  
**Administracja Domów Mieszkalnych**  
**43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 5.**

Dotyczy: opinii w sprawie wymiany stolarki drzwiowej prowadzącej do mieszkania nr 4 w budynku przy ul. Zdrojowej 15 w Bielsku-Białej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu pisma Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Administracja Domów Mieszkalnych w Bielsku Białej, znak ADM/382/2019/PSZ, złożonego w dniu 22.02.2019 r., dotyczącego wydania opinii w sprawie wymiany stolarki drzwiowej prowadzącej do mieszkania nr 4 w budynku przy ul. Zdrojowej 15 w Bielsku-Białej, oraz po zapoznaniu się z załączonym zdjęciem stolarki drzwiowej, podaje następujące warunki zgodnie z art.27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.2067 wraz z późn. zm.):

- najlepiej aby oryginalną stolarkę drzwiową zachować,
- oczyścić ją z wtórnych warstw malarskich, ocenić stan zachowania drewna i w miejscach ubytków wprowadzić wstawki. Całość malować farbą do drewna lekko transparentną na mat, w kolorystyce zgodnej z pierwotną (sprawdzić podczas ściągania warstw jaka była pierwotna). Dopuszcza się także możliwość wyfrezowania skrzydeł celem wprowadzenia odpowiedniej uszczelki,
- ewentualnie jeżeli stan zachowania drewna byłby bardzo zły co wiązałoby się z dużą wymianą materiału, dopuszcza się jej wymianę na zasadzie odtworzenia w materiale jakim jest drewno, na zasadzie odwzorowania nowej stolarki drzwiowej na podstawie istniejącej.

Z dniem 01 czerwca 2015 r. budynek przy ul. Zdrojowej 15 w Bielsku-Białej, został włączony do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

**Otrzymują:**

1. Adresat.
2. a/a.

Z up.  
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTKÓW  
Starszy inspektor


*Mariusz Godek*  
mgr Mariusz Godek

P. Gzemy

Bielsko-Biała, dnia

09. 11. 2018

B-NR.5183.782.2018.KJ  
RPW 17888/2018



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej**  
**Administracja Domów Mieszkalnych**  
**43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 5.**

Dotyczy: opinii w sprawie wymiany stolarki drzwiowej prowadzącej do budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 76 w Bielsku-Białej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu pisma Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Administracja Domów Mieszkalnych w Bielsku Białej, znak ADM/3904/2018/PSZ, złożonego w dniu 19.10.2018 r., dotyczącego wydania opinii w sprawie wymiany stolarki drzwiowej prowadzącej do budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 76 w Bielsku-Białej, oraz po zapoznaniu się z załączonym zdjęciem stolarki drzwiowej, podaje następujące warunki zgodnie z art.27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.2067):

- opiniuje wymianę przedmiotowej bezstylowej stolarki drzwiowej pozytywnie na nową,
- nową stolarkę zaprojektować jako drewnianą, dwuskrzydłową, płycinową z częściowym przeszkleniem skrzydeł, stylistycznie dopasowana do wystroju elewacji (historyzm).

Dom zbudowany w 1903 r. dla Franza Blamowskiego według projektu Juttnera & Bolka, rozbudowany według projektu Jana Mendroka z 1927 r. Parterowy z facjatą, podpiwniczony, dach dwuspadowy z parą drewnianych facjatek. Wystrój architektoniczny późnego historyzmu z dekoracyjnymi ceglanyimi łukami odciążającymi.

Z dniem 01 czerwca 2015 r. budynek przy ul. Jana III Sobieskiego 76 w Bielsku-Białej, został włączony do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Z up.  
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTEKÓW  
Kierownik Delegatury  
mgr Jacek Konior

**Otrzymują:**

1. Adresat.
2. a/a.

*P. Godek*

20. 02. 2019

Bielsko-Biała, dnia

B-NR.5183.782.2018.KJ  
RPW 17888/2018



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej**  
**Administracja Domów Mieszkalnych**  
**43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 5.**

Dotyczy: opinii w sprawie wymiany stolarki drzwiowej prowadzącej do lokalu nr 4a w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 76 w Bielsku-Białej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu pisma Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Administracja Domów Mieszkalnych w Bielsku Białej, znak ADM/4823/2019/PSZ, złożonego w dniu 17.01.2019 r., dotyczącego wydania opinii w sprawie wymiany stolarki drzwiowej prowadzącej do lokalu nr 4a w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 76 w Bielsku-Białej, oraz po zapoznaniu się z załączonym zdjęciem stolarki drzwiowej, podaje następujące warunki zgodnie z art.27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.2067 z późn. zm.):

- opiniuje wymianę przedmiotowej bezstylowej stolarki drzwiowej na nową pozytywnie,
- nową stolarkę zaprojektować jako drewnianą, dwuskrzydłową, płycinową-pełną, stylistycznie dopasowaną do wystroju elewacji (historyzm), oraz w nawiązaniu do wydanej wcześniejszej opinii dla wymiany stolarki drzwiowej wejścia głównego do budynku.

Dom zbudowany w 1903 r. dla Franza Blamowskiego według projektu Juttnera & Bolka, rozbudowany według projektu Jana Mendroka z 1927 r. Parterowy z facjatą, podpiwniczony, dach dwuspadowy z parą drewnianych facjatek. Wystrój architektoniczny późnego historyzmu z dekoracyjnymi ceglanyimi łukami odcinającymi.

Z dniem 01 czerwca 2015 r. budynek przy ul. Jana III Sobieskiego 76 w Bielsku-Białej, został włączony do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej, a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Z up.  
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTKÓW  
Starszy Inspektor

*M. Godek*  
mgr Mariusz Godek

**Otrzymują:**

1. Adresat.
2. a/a.



Wojewódzki  
Urząd Ochrony Zabytków  
w Katowicach  
Delegatura w Bielsku-Białej  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6  
tel./fax 812-37-74  
B-NR.5183.584.2019.KJ  
RPW 13054/2019

P. Pięć

30. 08. 2019

Bielsko-Biała, dnia

Wpł. dnia	2019 - 09 - 03
L.dz.	Zat.

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej  
Administracja Domów Mieszkalnych  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 5.**

Dotyczy: opinii w sprawie wymiany stolarki drzwiowej prowadzącej do lokalu nr 4 w budynku przy pl. Mickiewicza 10 w Bielsku-Białej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu pisma Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Administracja Domów Mieszkalnych w Bielsku Białej, znak ADM/2723/2019/ADP złożonego w dniu 19.07.2019 r. w ww. sprawie, oraz po zapoznaniu się z załączonym zdjęciem stolarki drzwiowej, podaje następujące warunki zgodnie z art.27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.2067 wraz z późn. zm.):

- oryginalną stolarkę drzwiową należy zachować,
- oczyścić ją z wtórnych warstw malarskich, ocenić stan zachowania drewna i w miejscach ubytków wprowadzić wstawki. Całość malować farbą do drewna lekko transparentną na mat, w kolorystyce zgodnej z pierwotną (sprawdzić podczas ściągania warstw jaka była pierwotna). Dopuszcza się także możliwość wyfrezowania skrzydeł celem wprowadzenia odpowiedniej uszczelki,
- ewentualnie jeżeli stan zachowania drewna byłby bardzo zły co wiązałoby się z dużą wymianą materiału, dopuszcza się jej wymianę na zasadzie odtworzenia w materiale jakim jest drewno, na zasadzie odwzorowania nowej stolarki drzwiowej na podstawie istniejącej.

Z dniem 01 czerwca 2015 r. budynek przy pl. Mickiewicza 10 w Bielsku-Białej został włączony do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW  
KONSERWATOR ZABYTKÓW  
Starszy Inspektor

*mgr Mariusz Godek*

**Otrzymują:**

1. Adresat.
2. a/a.