



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-06-17

OPINIA NR: 392B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **NMP KRÓLOWEJ POLSKI nr 1 M 3** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM PUSTOSTAN**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO, NA PRZEWODZIE NALEŻY WYKONAĆ OTWÓR O WYM 14 X 21 I ZAMONTOWAĆ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ TEGO SAMEGO WYMIARU.
2. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO, NA PRZEWODZIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ NOWĄ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ O ŚR FI 150.
3. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA WOLNY PRZEWÓD SPALINOWY, PRZEWÓD PONAD DACHEM ZAKOŃCZONY JEST NASADĄ TYPU ROTO WENT.
4. ZEZWALA SIĘ NA PODŁĄCZENIE PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO DO ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU SPALINOWEGO. PRZEWÓD SPALINOWY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WKŁADEM KWASOODPORNYM O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA WYKONAĆ Z SZACHTU KOMINOWEGO.
5. PRZEWÓD SPALINOWY NALEŻY WYPROWADZIĆ POWYŻEJ WENTYLACJI ŁAZIENKI O MIN 0,5 M/B CO ZAPOBIEGNIJE ZACIĄGANIU SPALIN DO WENTYLACJI.
6. LOKAL POSIADA 2 PIECE KAFLOWE, ZALECA SIĘ LIKWIDACJE, OTWORY PO PIECACH NALEŻY ZAMUROWAĆ.
7. LOKAL POSIADA OKNA DREWNIANE, PO WYMIANIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI OKIENNE.
8. W DNIU KONTROLI PRZEWODY DROŻNE.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2930703
tel. 606 366 526