



Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.zgm.eu, e-mail: poczta@zgm.eu

ZGM/DZ/246/2019/ADM

Bielsko-Biała, dnia 21.02.2020 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Informacja dla uczestników postępowania – ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

W odpowiedzi na pytania złożone w dniu 13.02.2020 r., dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Wykonawcę biorącego udział w niniejszym postępowaniu odpowiadam, że:

Treść pytania nr 1:

Czy można zamienić okucia blacharskie dachu z blachy tytan cynk na blachę powlekaną w kolorze paneli klik –felc?

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.

Treść pytania nr 2:

Czy można zamienić rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk na stalowe powlekane w kolorze blachy klik-felc?

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót..

Treść pytania nr 3:

Czy można zamienić parapety zewnętrzne z blachy alum powlekanej na parapety z blachy oc powlekanej w kolorze blachy klik –felc?

Odpowiedź nr 3:

Zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót..

Treść pytania nr 4:

Czy inwestor może uzupełnić dokumentację o rysunek konstrukcyjny schodów drewnianych do wymiany z konstrukcją metalową lub o przekrój budynku przez klatkę?

Odpowiedź nr 4:

Do powyższych Odpowiedzi dołączono załączniki rysunków przekroju budynku przez klatkę.

Treść pytania nr 5:

W przedmiarze robót nie ujęto wykonania obłożenia konstrukcji metalowej nowych schodów stopnicami i podstopnicami z drewna oraz zakupu tegoż materiału . Czy ten zakres robót jest do wykonania?

Odpowiedź nr 5:

Na powyższe pytanie Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

Treść pytania nr 6:

W przedmiarze robót instalacji wod-kan w pozycjach dobudowy kominów systemowych przyjęto przekrój 60/100mm przy założeniu wysokości komina $l=11\text{m}$ te parametry przekroju przewodów nie spełniają warunków technicznych do prawidłowego funkcjonowania kotła gazowego. Karta techniczna kotła zawiera dane: przy takiej długości komina zastosowanie przekroju rur 80/125mm. Czy inwestor poprawi w zakupie materiałów prawidłowy przekrój przewodów?

Odpowiedź nr 6:

Według informacji uzyskanych od projektanta kotły odpowiadające parametrom podanym w dokumentacji projektowej są dostępne na rynku. Producent kotłów dopuszcza maksymalną długość przewodu kominowego 15 m, przekrój wkładu kominowego 60/100 mm.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przedłużony termin składania ofert do **dnia 02.03.2020 r. do godz. 12.00**. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, ulega przede wszystkim proporcjonalnemu przedłużeniu termin otwarcia ofert - **do dnia 02.03.2020 r. do godz. 12.30**.

Wykonawcy powinni również bezwzględnie uwzględnić przedłużenie terminu składania ofert w opisach oferty. Przedłużenie terminu składania ofert skutkuje przedłużeniem innych terminów podanych w specyfikacji, w tym zabezpieczenia oferty wadium.

W imieniu Zamawiającego

Ireneusz Kiecak

.....
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej