



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-11-18

OPINIA NR: 670B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **LEGIONÓW** nr 22 m 9 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM PUSTOSTAN**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POKOJU Z ANEKSEM KUCHENNYM NIE POSIADA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ. DO POMIESZCZENIA POKOJU NALEŻY DOBUDOWAĆ NOWY PRZEWÓD WENTYLACYJNY Z RURY OCIEPLONEJ O ŚR FI 150, NA PRZEWODZIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ KOMPLETNY ODSTOJNIK WRAZ Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ. PRZEWÓD PONAD DACHEM WYPROWADZIĆ O 1,5 M/B I ZAKOŃCZYĆ NASADĄ TYPU H LUB CAGA.
2. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI NIE POSIADA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ. DO POMIESZCZENIA ŁAZIENKI NALEŻY DOBUDOWAĆ NOWY PRZEWÓD WENTYLACYJNY Z RURY OCIEPLONEJ O ŚR FI 150. NA PRZEWODZIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ KOMPLETNY ODSTOJNIK WRAZ Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ. PRZEWÓD PONAD DACHEM WYPROWADZIĆ O 1,5 M/B I ZAKOŃCZYĆ NASADĄ TYPU H LUB CAGA.
3. LOKAL POSIADA PIEC GAZOWY 2 FUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA, INFORMUJEMY ŻE PIEC ZOSTAŁ NIELEGALNIE ZAINSTALOWANY NA CZĘŚCI STRYCHU. ISTNIEJĄCY PIEC GAZOWY NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ.
4. W PRZYPADKU WYKONANIA OGRZEWANIA GAZOWEGO NALEŻY DOBUDOWAĆ DO POMIESZCZENIA ŁAZIENKI NOWY PRZEWÓD POWIETRZNO SPALINOWY Z RURY KWASOODPORNEJ, PO DOBUDOWIE PRZEWODU KOMINOWEGO ZAMONTOWAĆ PIEC GAZOWY 2 FUNKCYJNY KONDENSACYJNY.
5. ISTNIEJĄCE PODŁĄCZENIA WYKONANE Z RUR SPIRO NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

18. 11. 2019

Data opinii i podpis:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2930/03
tel 606 366 526