



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2020-02-13

OPINIA NR: 61B/2020

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **1 Maja nr 16 a M 10** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Gruszka Krystyna**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. W celu podłączenia pieca gazowego II- funkcyjnego kondensacyjnego w pomieszczeniu kuchni należy dobudować przewód powietrzno / spalinowy z wkładów kominowych kwasoodpornych przewód należy wyprowadzić ponad dachem.
2. Pomieszczeniu kuchni posiada wentylację grawitacyjną połączoną do przewodu wentylacyjnego.
3. Przewody kominowe na dzień kontroli drożne.
4. Należy odłączyć pieca kaflowy w pomieszczeniu pokoju otwór do przewodu dymowego zamurować.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr lic. 2050/03