



Bielsko-Biała, dn. 17 kwietnia 2020r.

OGŁOSZENIE
O ZMIANACH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/20/2020/LI prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania

„Wymiana i montaż pierwotny wodomierzy w lokalach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”

1. Działając imieniem Zamawiającego - Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuję, że zostały złożone pytania w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/20/2020/LI prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Wymiana i montaż pierwotny wodomierzy w lokalach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”

PYTANIE 1:

Rozdział II, Przedmiot Zamówienia, pkt 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia- do 30.09.2020 r.:

1. Czy w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu wykonania zamówienia (określony zapis w umowie montażowej) do czasu unormowania sytuacji związanej z COVID-19?

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ odnośnie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawarł zapisy, na podstawie, których istnieje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, już po podpisaniu umowy na wykonanie zadania.

PYTANIE 2:

Załącznik nr 15 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, II. Właściwości wodomierzy, pkt 8:

2. Czy Zamawiający dopuszcza do zamówienia wodomierz o klasie metrologicznej Q3=2,5 m3/h H-R100/ VR50?

ODPOWIEDŹ 2:

Minimalny strumień objętości Q1 dla wodomierza o parametrach Q3=2,5 m3, R=100 jest większy niż minimalny strumień objętości Q1 dla wodomierzy dopuszczonych w opisie przedmiotu zamówienia Q3=2,5 m3, R=160 lub Q=1,6 m3, R=160. Wodomierz taki ma z punktu widzenia zamawiającego gorsze parametry i dlatego wodomierz o parametrach

Q3=2,5, R=100 H nie odpowiada warunkom postawionym w SIWZ przez zamawiającego. W związku z powyższym zapisy dot. Opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

PYTANIE 3:

Załącznik nr 15 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, II. Montaż wodomierzy, pkt 1:

3. Czy zdefiniowane roboty dodatkowe, które mogą wystąpić w czasie wymiany wodomierzy, jednocześnie niezbędne do prawidłowego wykonania montażu (inne niż wymienione w SIWZ - montaż zaworu kulowego oraz wykonanie podejścia pod wodomierz 1 mb instalacji), tj.: montaż przedłużek, śrubunków, redukcji itp. można rozliczać z Zamawiającym odrębnie, poza ceną ryczałtowej wymiany wodomierza, podając w ofercie stawki za faktycznie wykonane czynności?

ODPOWIEDŹ 3:

Zgodnie z pkt.III.1 Załącznika Nr 15 do SIWZ cena ryczałtowa wymiany wodomierza powinna obejmować między innymi: „cenę zakupu i montażu ewentualnych przejściówek (przedłużki, śrubunki, półśrubunki, redukcje, gwintowanie, itp.)” oraz inne wymienione w tym punkcie elementy. Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej wszystkie niezbędne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. W związku z tym zamawiający nie przewiduje odrębnego rozliczania (poza ceną ryczałtową) tych elementów.

PYTANIE 4:

Załącznik nr 15 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, IV. System odczytu zdalnego i moduły radiowe, pkt 8:

4. Czy Zamawiający alternatywnie do „zestawu inkasenckiego” dopuszcza zawarcie z Oferentem umowy na świadczenie usług odczytowych wraz z przekazywaniem danych stanów wodomierzy?

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia odrębnej umowy na świadczenie usług odczytowych wodomierzy.

PYTANIE 5:

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia, w temacie jak powyżej, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ dotyczących:

Rozdział VII, Opis sposobu obliczania ceny pkt 1. 1) ppkt b) dostawę i montaż dwóch zaworów kulkowych z pokrętłem typu motylek oraz:

Zał. nr 15 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt III. Montaż wodomierzy pkt 3. b)

[... oraz dwa zawory kulkowe z pokrętłem typu motylek].:

1. Jaka jest wymagana ilość zaworów odcinających przy wykonywaniu montażu pierwotnego wodomierzy?

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający informuje, że w przypadku instalacji wodnej wystarczający jest jeden zawór odcinający, niekoniecznie z pokrętłem motylkowym. W związku z powyższym Zamawiający zmienia ilość montowanych zaworów odcinających z 2 szt. na 1 szt.

2. W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą*, w imieniu Zamawiającego - Miasta Bielsko-Biała - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - informuję, iż Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/20/2020/LI:

1) w SIWZ Rozdział VII ust. 1 pkt 1:

w brzmieniu:

„I) cena ryczałtowa za montaż pierwotny wodomierza winna obejmować:

- a) cenę dostawy wodomierza, (zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i sztuką budowlaną),*
- b) dostawę i montaż dwóch zaworów kulkowych pokrętłem typu motylek,*
- c) dostawę i montaż niezbędnych elementów armatury (rur, kolanek, przedłużek, śrubunków, półśrubunków, redukcji itp.) i uszczelnień wraz z wykonaniem podejścia pod instalowany wodomierz - rozkucie ścian na długości niezbędnej do normalnego wykonania podejścia pod wodomierz tj. ok. 1 m, gwintowanie lub zgrzewanie rur, montaż armatury celem przeprowadzenia wody przez wodomierz zgodnie z technologią istniejącej instalacji, uszczelnienie połączeń, zamurowanie, otynkowanie i pomalowanie naruszonego fragmentu ściany,*
- d) dostawę plomby i zaplombowanie nowego wodomierza, dokonanie odczytu, sporządzenie protokołu z podpisem lokatora (najemcy) z plombowania wodomierza i przekazanie protokołu do Zamawiającego,”*

otrzymuje brzmienie:

„I) cena ryczałtowa za montaż pierwotny wodomierza winna obejmować:

- a) cenę dostawy wodomierza, (zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i sztuką budowlaną),*
- b) dostawę i montaż jednego zaworu kulkowego,*
- c) dostawę i montaż niezbędnych elementów armatury (rur, kolanek, przedłużek, śrubunków, półśrubunków, redukcji itp.) i uszczelnień wraz z wykonaniem podejścia pod instalowany wodomierz - rozkucie ścian na długości niezbędnej do normalnego wykonania podejścia pod wodomierz tj. ok. 1 m, gwintowanie lub zgrzewanie rur, montaż armatury celem przeprowadzenia wody przez wodomierz zgodnie z technologią istniejącej instalacji, uszczelnienie połączeń, zamurowanie, otynkowanie i pomalowanie naruszonego fragmentu ściany,*
- d) dostawę plomby i zaplombowanie nowego wodomierza, dokonanie odczytu, sporządzenie protokołu z podpisem lokatora (najemcy) z plombowania wodomierza i przekazanie protokołu do Zamawiającego,”*

2) w załączniku nr 15 do Specyfikacji – „Opis przedmiotu Zamówienia”:

1) III. ust. 3 lit a):

w brzmieniu:

„a). wymianę zaworu odcinającego dopływ wody na zawór kulowy z pokrętłem motylkowym dostosowanym do rodzaju instalacji - ryczałt obejmuje cenę materiałów i robocizny, w tym ewentualne uszczelnienia i gwintowania rur, ”

otrzymuje brzmienie:

„a). wymianę zaworu odcinającego dopływ wody na zawór kulowy - ryczałt obejmuje cenę materiałów i robocizny, w tym ewentualne uszczelnienia i gwintowania rur, ”

2) III. ust. 3 lit b)

w brzmieniu:

„b). wykonanie podejścia pod instalowane wodomierze – rozkucie ścian na długości niezbędnej do normalnego wykonania podejścia pod wodomierz tj. ok. 1 m, gwintowanie lub zgrzewanie rur, montaż rur celem przeprowadzenia wody przez wodomierz zgodnie z technologią istniejącej instalacji, montaż armatury tj.: rury, kolanka, przedłużki, śrubunki, półśrubunki, redukcje, itp. oraz dwa zawory kulkowe z pokrętłem typu motylek, uszczelnienie rur i połączeń, zamurowanie, otynkowanie i pomalowanie naruszonego fragmentu ściany ”

otrzymuje brzmienie:

„b). wykonanie podejścia pod instalowane wodomierze – rozkucie ścian na długości niezbędnej do normalnego wykonania podejścia pod wodomierz tj. ok. 1 m, gwintowanie lub zgrzewanie rur, montaż rur celem przeprowadzenia wody przez wodomierz zgodnie z technologią istniejącej instalacji, montaż armatury tj.: rury, kolanka, przedłużki, śrubunki, półśrubunki, redukcje, itp. oraz jeden zawór kulowy, uszczelnienie rur i połączeń, zamurowanie, otynkowanie i pomalowanie naruszonego fragmentu ściany, ”

3. Tym samym wskazany w Rozdziale III - ust. 1 i 2, w Rozdziale VIII - ust. 1 pkt 7 oraz w Rozdziale XI – ust. 1 pkt 1 Specyfikacji termin składania i otwarcia ofert – **21.04.2020r. godz. 11:00 (termin składania ofert) i godz. 13:30 (termin otwarcia ofert) zostaje przedłużony do dnia 24.04.2020r. do godz. 11:00 (termin składania ofert) i godz. 11:30 (termin otwarcia ofert)** w celu umożliwienia wykonawcom skutecznego złożenia ofert w terminie.

4. Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

W imieniu Zamawiającego

Ireneusz Kiecak

.....
Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej