



**TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEWODÓW KOMINOWYCH
ZAKŁAD KOMINIARSKI**

UL. PARTYZANTÓW 29A

tel. 33/ 816 58 09 lub kom 609 115 243

mail: kominiarzbielsko@gmail.com

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KOMINIARSKA

ORYGINAŁ/KOPIA

Bielsko-Biała dnia 18.02.2019

Opinia Kominiarska Nr 40/02/O/2019
z badania stanu technicznego przewodów kominowych
spalinowych - wentylacyjnych-
stan użytkowy

Kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, prawidłowości podłączeń odbiorników kominowych w budynku /mieszkanu będącym własnością;

Barbara Tetlak-Kryśka

Dotyczy budynku;

położonego w;

przy ul;

**lokalu mieszkalnego
Bielsku-Biała**

zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego (art. 62, ust. 6, pkt 1):

Tomasz Dudzik

przy współudziale;

Pani/Pana

Barbara Tetlak-Kryśka

w oparciu art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 89 poz.414 wraz z późniejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje zlecenie. Ocena technicznej sprawności przewodów kominowych odzwierciedla ich stan techniczny w dniu kontroli.

W WYNIKU ODBIORU STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

Zgłoszenie dotyczy : Wykonanie opinii kominiarskiej w celu otrzymania dotacji do wymiany urządzenia grzewczego gazowego kondensacyjnego

Stwierdzam, że:

w pomieszczeniu łazienka jest możliwość zamontowania kotła gazowego dwu-funkcyjnego kondensacyjnego zasilanym gazem ziemnym z wylotem spalin do istniejącego przewodu kominowego spalinowego ponad dach po uprzednim zabezpieczeniu przewodu kominowego wkładem kominowym koncentrycznym atestowanym .

Pomieszczenie posiada sprawna wentylację nawiewno-wywiewną .

Termin następnego badania technicznego; Zgłosić do odbioru po wykonaniu montażu kotła gazowego kondensacyjnego .

Protokół otrzymują;

1. Właściciel - Zarządca obiektu budowlanego

2. Opiniodawca

3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadku występowania zagrożeń)

Podpis osoby
uczestniczącej
w kontroli;

Protokół sporządził
przeprowadził
kontrolę;

Barbara Tetlak-Kryśka

Tetlak-Kryśka
MISTRZ KOMINIARSKI
Tomasz Dudzik
WYKONANIE NR 302 37