



Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna
 43-450 Ustroń ul. Wantuły 47
 NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
 Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1
 tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
 e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustroń, 2020-02-17

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej - ADM	
Wpł. dnia	2020 -02- 18
I. dz.	Zał.

Opinia nr 00201/2020

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **43-300 Bielsko-Biała** przy ulicy **Żywiecka 120** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Żywiecka 120**. Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza **Józef Waszek** w celu: **wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie**

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas kontroli przewodów kominowych stwierdziłem, że istnieje możliwość zamontowania kotła kondensacyjnego w mieszkaniu numer 6 w łazience Ip. Do w/w łazienki należy dobudować przewód kominowy komcentryczny do podłączenia kotła oraz należy dobudować przewód wentylacyjny do w/w łazienki. Istnieje również możliwość zamontowania kuchenki 4-palmikowej w kuchni. Do kuchni należy dobudować przewód kominowy wentylacyjny Po zamontowaniu kotła kondensacyjnego należy rozebrać piece pokojowe.

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii

Data opinii i podpis:

Uwagi:

- Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia Prawidłowości wykonywania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.

Opiniodawca:

MISTRZ KOMINIARSKI
 (uprawniony mistrz kominiarski)
 mgr Piotr Waszek
 Nr dypl. 2933/03, Nr. upr. 0002/M
 Uprawnienia gaz. dozór eksploatacja
 Nr D/139/159/14 Nr E/274/159/14
 Uprawnienia went. mech. dozór i eksploatacja
 Nr 2D/1441/354/14, 2E/1438/354/14