



P. Bema

ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2020-03-06



OPINIA NR: 133B/2020

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Sobieskiego nr 29 m1** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM Pustostan**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Należy odłączyć piece kaflowe w pokojach oraz zamurować otwór po podłączeniach.
2. Przewód wielkogabarytowy na rys. nr 1 należy zabezpieczyć wkładem ocieplonym o średnicy fi-150 wraz z trójnikiem oraz oskraplaczem - przewód należy wykorzystać jako wentylację kuchni. Wraz z nasadą typu H oraz kratką wentylacyjną fi-150
3. Przewód wielkogabarytowy na rys. nr 1 należy zabezpieczyć wkładem o średnicy fi-150 wraz z trójnikiem oraz oskraplaczem - przewód należy wykorzystać jako wentylację łazienki.
4. Przewód wielkogabarytowy na rys. nr 1 należy zabezpieczyć wkładem powietrzno-spalinowym o średnicy fi 80/125 kwasoodpornym. Wraz z nasadą typu H oraz kratką wentylacyjną fi-150.
5. Do przewodu spaliniowego zezwala się na podłączenie pieca gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego w pomieszczeniu łazienki.
6. W lokalu m2 należy odłączyć piec kaflowy od przewodu oraz zamurować otwór po podłączeniu - piec posiada grzałkę elektryczną
7. Na przewodzie wielkogabarytowym należy zamurować wyloty boczne.
8. Na dzień kontroli sprawdzone przewody drożne.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
nr 2930/03
tel. 0606 366 523