



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK  
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5  
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-09-25

## OPINIA NR: 550B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Cieszyńska nr 94 M2** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Mirosław i Beata Adamek**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

**W związku z powyższym stwierdza się co następuje:**

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO NR 8.
2. W CELU WYKONANIA OGRZEWANIA GAZOWEGO ZEZWALA SIĘ NA WYKORZYSTANIE PRZEWODU KOMINOWEGO NR 9 DO PODŁĄCZENIA PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO.
3. PRZEWÓD SPALINOWY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WKŁADEM KWASOODPORNYM O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA WYKONAĆ Z ZEWNĄTRZ. PRZEWÓD SPALINOWY NALEŻY WYPROWADZIĆ NA DACHU O MIN 0,5 M/B POWYŻEJ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH.
4. INFORMUJEMY ŻE PRZEWÓD KOMINOWY NR 9 BYŁ WYTYPOWANY JAKO WENTYLACYJNY DO ŁAZIENKI M 2. PO LIKWIDACJI PIECY WĘGLOWYCH W BUDYNKU ZEZWALA SIĘ NA WYKORZYSTANIE JEDNEGO Z PRZEWODÓW KOMINOWYCH JAKO WENTYLACYJNEGO.

**Inne uwagi:**

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca:  
(uprawniony mistrz kominarski)

Mistrz Kominarski  
*Jarosław Fajfrzyk*  
Nr upr. 2930/03  
tel. 606 366 526