



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2020-04-22

OPINIA NR: 185B/2020

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w BIELSKO-BIAŁA przy KRAKOWSKA nr 7 M 1 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: ADM PUSTOSTAN

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU NR 9. NA PRZEWODZIE WENTYLACYJNYM NALEŻY ZAMONTOWAĆ NOWĄ KRATKĘ O WYM 14 X 21.
2. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU NR 1, NA PRZEWODZIE WENTYLACYJNYM NALEŻY ZAMONTOWAĆ NOWĄ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ O WYM 14 X 21.
3. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA PIECYK GAZOWY I FUNKCYJNY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU NR 2.
4. W CELU WYKONANIA OGRZEWANIA GAZOWEGO ZEZWALA SIĘ NA WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU SPALINOWEGO DO PODŁĄCZENIA PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO.
5. PRZEWÓD SPALINOWY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WKŁADEM KWASOODPORNYM O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA NALEŻY WYKONAĆ Z KORYTARZA. PRZEWÓD PONAD DACHEM NALEŻY WYPROWADZIĆ POWYŻEJ ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW KOMINOWYCH.
6. POMIESZCZENIE POKOJU POSIADA PIEC KAFLOWY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU KOMINOWEGO, PIEC NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ, OTWÓR PO PIECU KAFLOWYM NA PRZEWODZIE KOMINOWYM ZAMUROWAĆ.
7. LOKAŁ POSIADA OKNA PCV.
8. W DRZWIACH ŁAZIENKOWYCH NALEŻY WYKONAĆ NAWIEW O POW 220 CM.
9. W DNIU KONTROLI SPRAWDZONE PRZEWODY KOMINOWE DROŻNE.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:
Jarosław Fajfrzyk
starszy inspektor ds. technicznych

Opiniodawca:

(uprawniony mistrz kominiański)
MISTRZ KOMINIARSKI
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr/2930/03
tel. 606 366 526