



Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna
43-450 Ustroń ul. Wantuły 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustroń, 2019-10-07

Opinia nr 01204/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w 43-300 Bieksko-Biała przy ulicy Sempołowskiej 26 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Sempołowskiej 26**. Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza **Józef Waszek** w celu: inwentaryzacja przewodów kominowych

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas inwentaryzacji przewodów kominowych dotyczącej pustostanu II p mieszkanie nr 6 pracownicy Zachariasz Cieślar, Marcin Materna stwierdzili że, w kuchni pustostan II p mieszkanie nr 6 jest wolny przewód kominowy do którego można zamontować kocioł CO gaz zamkniętą komorą spalania. Kocioł CO gaz zamkniętą komorą spalania należy do podłączyć do przewodu kominowego nr 6. Przewód kominowy nr 6 należy zabezpieczyć wkładem kominowym kwasoodpornym z uszczelkami. Wolną przeszczeń między wkładami należy wykorzystać na nawiew do w/w kotła CO gaz zamkniętą komorą spalania. Pomieszczenie kuchni posiada wentylację wywiewną przewód kominowy nr 8. Przewód kominowy drożny ciąg kominowy prawidłowy. Pomieszczenie łazienki posiada wentylację wywiewną przewód kominowy nr 11. Przewód kominowy drożny ciąg kominowy prawidłowy, w/w przewód kominowy wentylacji łazienki ponad dachem zabezpieczony nasadą kominową ocieploną.

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii

Data opinii i podpis:

7.10.2019r.

Opiniodawca:
Uprawniony mistrz kominiarski
Nr 20/1442/33/14, 2E/1433/33/14