



Bielsko-Biała, dn. 13.01.2021 r..

OGŁOSZENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postępowania nr ZGM/DZ/195/2020/ADM „**Remont i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego usytuowanego przy ul. Cyniarskiej 10 w Bielsku-Białej**”

W odpowiedzi na pytania złożone w dniu 11.01.2021 r, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Wykonawcę biorącego udział w niniejszym postępowaniu odpowiadam, że:

Pytanie :

„Proszę o wyjaśnienie: jaką stolarka okienna ma być wymieniona. Okna PVC czy okna drewniane skrzynkowe czy zespolone. Projektu, opisu i przedmiaru oraz rysunki zestawienia stolarki nie są kompatybilne i w każdej z tych części okna występują inne.”

Odpowiedź:

Okna mają być zgodne z opisem do projektu i rysunkami, tj.:

Na elewacji frontowej okna drewniane (z szybą zespoloną) malowane fabrycznie w kolorze białym.

Na elewacji od strony podwórza okna PVC, w kolorze białym oraz w okleinie drewnopodobnej, zgodnie z dokumentacją rysunkową i zestawieniem stolarki okiennej.

Okienka piwniczne i w częściach wspólnych budynku z PCV.

Do wymiany wyłącznie okna, które posiadają na rzutach oznaczenie w kółku (O.01, O.02, itp.).

Okna bez takiego oznaczenia nie podlegają wymianie.

Załącznikiem do odpowiedzi jest zestawienie stolarki okiennej i poprawione rzuty. Na rzutach wkradł się błąd w oznaczeniu okien w wykuszu - pojawiło się oznaczenie O.10, którego nie ma w zestawieniu (powinno być O.07 - wymiar jest prawidłowy i zgodny z zestawieniem stolarki okiennej).

Na rysunkach elewacji, przekrojach i w zestawieniu stolarki oznaczenia są prawidłowe.

Opis w projekcie jest zgodny z zestawieniem stolarki i rysunkami, współczynnik $U_{max}=0,9W/m^2K$.

W projekcie nie ma mowy o stolarce okiennej skrzynkowej.

W związku z tym, iż udzielone odpowiedzi na zadane pytania nie mają wpływu na zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Załączniki do ogłoszenia:

Rzuty i zestawienie stolarki okiennej

W imieniu Zamawiającego

Ireneusz Kiecak

.....
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej