



Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.zgm.eu, e-mail: poczta@zgm.eu

Bielsko-Biała, dn. 21 stycznia 2021 r.

OGŁOSZENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**w postępowaniu nr ZGM/DZ/196/2020ADM prowadzonym w celu udzielenia zamówienia
na wykonanie zadania**

**„Remont konserwatorski i przebudowa lokali mieszkalnych w budynku mieszkalno-usługowym
przy ul. Jana Sobieskiego 85 w Bielsku-Białej”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuję w imieniu Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, o wyjaśnieniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/196/2020/ADM:

I. Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 18.01.2021 r.

1. Działając imieniem Zamawiającego – Miasto Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, informuję, że zostały złożone pytania w postępowaniu ZGM/DZ/196/2020/ADM prowadzonym w celu udzielenia zamówienia na „Remont konserwatorski i przebudowa lokali mieszkalnych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Jana Sobieskiego 85 w Bielsku-Białej”

PYTANIE 1 :

„W poz 212 jest: Montaż gazomierza G2,5 (G4) o przepustowości $Q_{max} = 3,0 (6,0) m^3/h$. analogia czy ten zakres prac jest do wykonania czy po stronie dostawcy gazu?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że gazomierze montowane są przez dostawcę gazu po podpisaniu umowy z najemcą lokalu. Wykonawca ma przygotować tylko podejścia pod wodomierze.

PYTANIE 2 :

„w poz 33 jest : Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - Luxmetal, płyty dachowe ,a w projekcie jest blacha na rąbek stojący , proszę o wyjaśnienie jaka blachą powinna być wyceniona”



Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.zgm.eu, e-mail: poczta@zgm.eu

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający informuje, że pokrycie dachu ma być wykonane z blachy stalowej powlekanej o minimalnej grubości 0,55 mm łączonej na rąbek podwójny poprzez zagniatanie lub z gotowych paneli o szerokości 31-51 cm łączonych na zatrzask, kolor blachy zostanie ustalony w trakcie prowadzonego remontu w nawiązaniu do kolorystyki dachów budynków sąsiednich przy ul. Granicznej 4 i 6.

W imieniu Zamawiającego

21.01.2021 r.

Ireneusz Kiecak

.....
data

.....
*Dyrektor Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej*