



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2020-11-25

OPINIA NR: 504B/2020

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bie'sko-Biała** przy **Sobieskiego nr 62 M 2** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Wytyczono przewód spalinowy na rys nr 1 w celu podłączenia pieca gazowego II-funkcyjnego kondensacyjnego, przewód wykonany wkładem azbestowym od strychu ponad dachem, należy wymienić wkład od strychu ponad dachem, przewód zabezpieczyć wkładem kominowym powietrzno / spalinowym.
2. Pomieszczenie łazienki posiada wentylację grawitacyjną na rys.nr 2 należy wymienić wkład azbestowy od strychu ponad dachem na wkład ocieplony fi-150 przewód zakończyć nasadą typu cagi.
3. Pomieszczenie kuchni posiada przewód wentylacyjny wykonany w ścianie budynku zakończony pod dachem, należy wyprowadzić ponad dachem o 1m wkładem kominowym ocieplonym fi-150 przewód zakończyć nasadą typu cagi.
4. Pomieszczenie toalety posiada wentylację grawitacyjną na rys.nr 3 należy wymienić wkład azbestowy od strychu ponad dachem na wkład ocieplony fi-150 przewód zakończyć nasadą typu cagi.
5. Należy odłączyć piec na paliwa stałe.
6. Przewody kominowe na dzień kontroli drożne.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2930/03
tel. 606 366 526