



**ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK**  
**43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5**  
**NIP: 937-121-13-51**

**ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526**

WILAMOWICE: 2021-03-01

### **OPINIA NR: 151B/2021**

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **GAZOWNICZA** nr **19 M 1** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: [REDAKTOWANE]

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

**W związku z powyższym stwierdza się co następuje:**

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU NR 4. DO PRZEWODU KOMINOWEGO WYKONANY JEST OTWÓR W PRZEDPOKOJU W LOKALU M 7, OTWÓR NALEŻY ZAMUROWAĆ.
2. POMIESZCZENIE POKOJU POSIADA PIEC KAFLOWY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU NR 5. PO LIKWIDACJI PIECA KAFLOWEGO ZEZWALA SIĘ NA PODŁĄCZENIE PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO, PIEC GAZOWY NALEŻY ZAMONTOWAĆ W KUCHNI.
3. PRZEWÓD KOMINOWY NA DACHU ZAKOŃCZONY JEST WYLOTAMI BOCZNYMI, NALEŻY WYKONAĆ GÓRNY.
4. PRZEWÓD SPALINOWY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WKŁADEM KWASOODPORNYM O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA WYKONAĆ Z KLATKI SCHODOWEJ.

**Inne uwagi:**

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:


Data opinii i podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca: Kominiarski  
(uprawniony mistrz Jarosław Fajfrzyk)  
Nr upr. 2930/03  
060 636 526

ULICA GAZOWNICZA 19, WEJŚCIE DO BUDYNKU 01-03-2021



Mistrz Kominiarski  
Jarosław Piłrzyk  
Nr upraw. 2330/03  
tel. 030 830 000