



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2021-04-14

OPINIA NR: 235B/2021

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **WYZWOLENIA** nr **131 M 5** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **MAGDALENA BARANOWSKA**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ.
2. W CELU WYKONANIA OGRZEWANIA GAZOWEGO NALEŻY DOBUDOWAĆ DO KUCHNI PRZEWÓD KOMINOWY POWIETRZNO SPALINOWY Z RURY KWASOODPORNEJ, PRZEWÓD NA STRYCHU ORAZ PONAD DACHEM NALEŻY OCIEPILIĆ CO ZAPOBIEGNIJE SKRAPLANIU SIĘ WODY I ZALEWANIU KOTŁA GAZOWEGO.
3. NALEŻY ZAMONTOWAĆ KOCIOŁ GAZOWY 2 FUNKCYJNY KONDENSACYJNY.
4. LOKAL POSIADA 2 PIECE KOMINKOWE, PIECE NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ, OTWORY PO PIECACH ZAMUROWAĆ.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Mistrz Kominiarski
Opinia Jarosław Fajfrzyk
(uprawniony mistrz kominiarski)
tel. 0606366526