


Pi Szary

Bielsko-Biała, dnia

03 -03- 2017

B-NR.5183.107.2017.KJ
RPW 2952/2017



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Administracja Domów Mieszkalnych
ul. Krasińskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała**

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej po zapoznaniu się z Państwa pismem z dnia 24.02.2017 r., w sprawie wydania opinii konserwatorskiej dla możliwości docieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Wyspiańskiego 13a w Bielsku-Białej, informuje co następuje:

- dopuszcza się do ciepłen ściany szczytowej pozbawionej wystroju architektonicznego,
- sugeruje się docieplenie paroprzepuszczalną wełną mineralną a nie styropianem,
- kolorystykę tynku gładkiego przyjąć w jasnych odcieniach szarości.

Budynek przy ul. Wyspiańskiego 13a w Bielsku-Białej został podany w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Wykaz został przesłany Prezydentowi Miasta Bielska-Białej w dniu 08.10.2010 r.

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. a/a KJ

Z up.
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury
mgr Jacek Karłowicz